



Vec : Vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky: „*Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vrbové*“ vyhláseného vo Vestníku VO č. 189/2015 zo dňa 24.09.2015, označenie 19371 – WYP Vám podávame príslušné vysvetlenie:

Žiadosť záujemcu :

Otázka č. 1:

Súťažné podklady predmetného verejného obstarávania - Svetelnotechnická štúdia VO Vrbové bod 5.2.3 Zabezpečenie regulácie osvetlenia a spínania VO.

Chceli by sme sa opýtať na presnú špecifikáciu riadiaceho systému do RVO aký systém riadenia sa požaduje?

Chápeme správne, že riadenie má byť navrhnuté priamo v rozvádzači po jednotlivých svetelných bodoch, pričom komunikačný interface je na návrhu uchádzača ako napríklad PWM, 1-10V, DALI, Power line a pod.?

Otázka č. 2:

Súťažné podklady predmetného verejného obstarávania - Svetelnotechnická štúdia VO Vrbové bod 10 - Zoznam príloh.

Chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o poskytnutie príloh zo svetelno-technickej štúdie (príloha č.1 - príloha č.11) z dôvodu presnej prípravy technického návrhu osvetľovacej sústavy pre rekonštrukciu Verejného osvetlenia mesta Vrbové.

Otázka č. 3:

Súťažné podklady predmetného verejného obstarávania - Svetelnotechnická štúdia VO 5.2.2.2 Technické požiadavky na nové svietidlá a svetelné zdroje Verejný obstarávateľ uvádza - Záruka na svietidlo musí byť najmenej 5 rokov.

Súťažné podklady predmetného verejného obstarávania - B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA Verejný obstarávateľ uvádza - Záruka na svietidlá potvrdená výrobcom je požadovaná na 10 rokov od prevzatia diela.

Chápeme správne, že Verejný obstarávateľ požaduje na ponúknuté teleso svietidla 10 rokov záruku a na optickú a elektronickú časť 5 rokov ?

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

K otázke č. 1: Uchádzač predkladá do ponuky vlastný návrh technického riešenia, podľa predloženej svetlo - technickej štúdie je riadiaci systém priamo v rozvádzači.

K otázke č. 2: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť vlastné návrhy konkrétneho technického riešenia modernizácie verejného osvetlenia. Všetkým záujemcom je odporúčaná obhliadka miesta realizácia z dôvodu nacenenia ponuky.

K otázke č. 3: Záruku na svietidlo určenú v svetlo - technickej štúdii navrhol auditor. Verejný obstarávateľ požaduje podľa podmienok určených v SP záruku 10 rokov aj na optickú aj na mechanickú časť.

S pozdravom



Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o.

Kozmonautov 3/A
949 01 Nitra
IČO: 36847488

DIČ: 2022470923
IČ DPH: SK2022470923
Sro, vložka č. 20850/N

.....
Ing. Peter Sládečka, mandatár