

***Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní***

Podlimitná zákazka :
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Jasenie“
č. 18701 – WYP, VVO č. 180/2015 zo dňa 11.9.2015

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Jasenie
Jasenie 497, 976 75 Jasenie

Celkom sa do podlimitnej zákazky prihlásili štyria uchádzači :

Por. číslo	Identifikačné údaje uchádzača
1	L.E.D. Solution, s.r.o., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava
2	Miroslav Uhrík – Elektroprogres, Hliny 17, 976 32 Badín
3	Marian Zwinger – Elektro-Bak, Poľovnícka 24, 900 28 Ivánka pri Dunaji
4	MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Splnenie podmienok účasti verejného obstarávateľa:

Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prekontrolovali úplnosť predložených ponúk a splnenie podmienok účasti verejného obstarávateľa, ktoré boli uvedené v súťažných podkladoch a výzve na predloženie ponuky. Na základe vykonania kontroly komisia konštatuje, že uchádzači formálne splnili všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom.

Splnenie technických podmienok určených verejným obstarávateľom :

Členovia komisie na vyhodnotenie súťažných ponúk prekontrolovali úplnosť predložených ponúk a splnenie technických požiadaviek verejného obstarávateľa v zmysle súťažných podkladov, časti B.1 – Opis predmetu zákazky.

Na základe uvedenej kontroly komisia konštatuje, nasledovné :

Uchádzač č. 1 nesplnil nasledovné požiadavky verejného obstarávateľa :

- v prílohe č. 3 súťažných podkladov je požadovaná teplota chromatickosti svetelného zdroja maximálne 3000 K, uchádzač ponúka svietidlá s teplotou chromatickosti od 4000 do 5700 K čo je mimo požadovaný rozsah. Na základe takto vysokej teploty chromatickosti spĺňa merný výkon čo pri požadovanej teplote chromatickosti nemusí platiť. Nakoľko je to kritérium posudzované v povinnej prílohe žiadosti o NFP nie je možné akceptovať iné ako požadované hodnoty.
- v svetelnotechnických výpočtoch je dodaný výpočet na inú ako požadovanú komunikáciu – Výška 7 m namiesto 7,5 m a rozostup 40 m namiesto 38 m.
- pre triedu osvetlenia ME5 nie je uvedený výpočet
- uchádzač vo svojej ponuke neuvádza žiadne podrobnosti o systéme riadenia a regulácie svietidiel

Uchádzač č. 4 nesplnil nasledovné požiadavky verejného obstarávateľa, nakoľko nepredložil nasledovné dokumenty požadované v súťažných podkladoch :

- svetlotechnický výpočet
- katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel
- certifikáty na všetky typy ponukových svietidiel a výložníkov
- katalógové listy všetkých typov ponukových výložníkov
- opis systému centrálného riadiaceho a monitorovacieho systému do RVO
- opis ponukového zabezpečenia dispečingovej komunikácie a spôsob Dispečingu

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

Uchádzač č. 1 - **L.E.D. Solution, s.r.o., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava**

Uchádzač nesplnil nasledovné technické požiadavky verejného obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky :

- v prílohe č. 3 súťažných podkladov je požadovaná teplota chromatickosti svetelného zdroja maximálne 3000 K, uchádzač ponúka svietidlá s teplotou chromatickosti od 4000 do 5700 K čo je mimo požadovaný rozsah. Na základe takto vysokej teploty chromatickosti spĺňa merný výkon čo pri požadovanej teplote chromatickosti nemusí platiť. Nakoľko je to kritérium posudzované v povinnej prílohe žiadosti o NFP nie je možné akceptovať iné ako požadované hodnoty.
- v svetelnotechnických výpočtoch je dodaný výpočet na inu ako požadovanú komunikáciu – Výška 7 m namiesto 7,5 m a rozostup 40 m namiesto 38 m.
- pre triedu osvetlenia ME5 nie je uvedený výpočet
- uchádzač vo svojej ponuke neuvádza žiadne podrobnosti o systéme riadenia a regulácie svietidiel

Uchádzač č. 4 - **MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa**

Uchádzač nesplnil nasledovné technické požiadavky verejného obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky, nakoľko nepredložil nasledovné dokumenty požadované v súťažných podkladoch :

- svetlotechnický výpočet
- katalógové listy všetkých typov ponukových svietidiel
- certifikáty na všetky typy ponukových svietidiel a výložníkov
- katalógové listy všetkých typov ponukových výložníkov
- opis systému centrálného riadiaceho a monitorovacieho systému do RVO
- opis ponukového zabezpečenia dispečingovej komunikácie a spôsob Dispečingu

Verejný obstarávateľ obom uchádzačom zaslal oznámenie o vylúčení z predmetnej podlimitnej zákazky vrátane uvedenia dôvodu jeho vylúčenia.

Komisia bude vo svojej činnosti pokračovať 26.10.2015 o 14:30 hod.

Vyhodnotenie:

Komisia vyhlasuje, že predložené ponuky dole uvedených uchádzačov spĺňajú všetky požiadavky verejného obstarávateľa.

Návrh na plnenie kritérií :

Por. číslo	Identifikačné údaje uchádzača	Cena za dodanie predmetu v EUR vrátane DPH
2	Miroslav Uhrík – Elektroprogres, Hliny 17, 976 32 Badín	111 802,14
3	Marian Zwinger – Elektro-Bak, Poľovnícka 24, 900 28 Ivánka pri Dunaji	113 038,00

Výsledná hodnotiaci tabuľka:

Por. číslo	Identifikačné údaje uchádzača	Cena za dodanie predmetu v EUR vrátane DPH
1	Miroslav Uhrík – Elektroprogres, Hliny 17, 976 32 Badín	111 802,14
2	Marian Zwinger – Elektro-Bak, Poľovnícka 24, 900 28 Ivánka pri Dunaji	113 038,00

Zdôvodnenie umiestnenia ponúk:

Úspešný uchádzač **Miroslav Uhrík – Elektroprogres, Hliny 17, 976 32 Badín** predložil v hodnotenom kritériu najnižšiu cenu za dodanie celého predmetu zákazky.

Neúspešný uchádzač **Marian Zwinger – Elektro-Bak, Poľovnícka 24, 900 28 Ivánka pri Dunaji** predložil v hodnotenom kritériu vyššiu cenu ako predložil úspešný uchádzač.

Záver hodnotenia

Na základe uvedeného komisia odporúča uzatvoriť zmluvu na predmet zákazky s uchádzačom **Miroslav Uhrík – Elektroprogres, Hliny 17, 976 32 Badín**.