



Typ 2

TYP : SAREL SPECIAL 3D ENN83026,
Rozměry: 600x400x200, IP 55,
na boku osadíť zásuvky 230V a 400V

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM: (33 2000 4-41)

- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412):
- izolovaním živých častí
 - zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah
- DOPLNKOVÁ (čl.412.5):
- prúdovým chráničom
 - samočinným odpojením napájania
 - doplnkové pospájanie
- PRI PORUČIE (čl. 413):

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+PE+N, -50 Hz, 3x230/400V , TN-S

Pi = 1 kW

Pp = 0,6 kW

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA: 1+PEN, -50 Hz, 1x230V, TN-C

AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Ladislav Mírt				PARCELA ČÍSLO 114, 115, 167, 168 388, 830, 831		INGSTAV Žilina s.r.o. Poskytovateľ a inžinierska činnosť v stavebníctve a súvisiace technické poradenstvo u/Populárny č.34, 010 01 Žilina, e-mail: ingstav.zilina@gmail.com tel., fax: +421 41 56434 66		
HL. PROJEKTANT	Ing. arch. Ladislav Mírt								
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ľubomír Gecík				KLASIF. STAVBY				
VYPRACOVAL	Ing. Ľubomír Gecík								
INVESTOR	Obec Snežnica, 023 32 Snežnica č.17						ČÍSLO ZAKÁZKY		40/2013
NÁZOV STAVBY	REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE SNEŽNICA						ARCHÍVNE ČÍSLO		
OBJEKT	SO 03 – VEREJNÉ OSVETLENIE SO 0301 – Verejné osvetlenie a NN rozvody						DÁTUM	IX. 2013	
							FORMÁT A4	2A4	
							STUPEŇ	RP	
NÁZOV VÝKRESU	ROZVÁDZAČ RV02						PROFESIA	ELEKTRO	
							MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
							-	4	

ČÍSLO KÓPIE

