

Verejný obstarávateľ :

Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka , IČO: 00314471

Uchádzačom

Váš list číslo

Naše číslo

Vybavuje/linka

Tvrdošín

Vysv/Hab/2015

Ing.Šafrová

16.11.2015

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 217/2015 – 03.11.2015, pod.č. 22079 – WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie jedného uchádzača podávame vysvetlenie v súlade s §100 ods.1 písm e) Zákona o Verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „**Chodník pre peších z ulice Blatná po parkovisko COOP Jednota - Habovka**“.

Otázka č.1:

*V technickej správe a v PD pre objekt SO 01 Chodník je uvedená ako podkladná vrstva chodníka (skladba chodníka v mieste vjazdu, skladba chodníka mimo vjazdu) - **Vibrovaná štrkodrava hr. 100 mm**. Vo výkaze výmer je v položke č. 564831111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm množstvo 123,27 m². (len vjazdy). **Žiadame o vysvetlenie, či sa vibrovaná štrkodrava hr. 100 mm v chodníku mimo vjazdov nebude realizovať. Ak áno, žiadame doplniť položku výkazu výmer o potrebné množstvo. Je nesúlad medzi PD a výkazom výmer.***

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.1**

Vibrovaná štrkodrava hr.100 mm v chodníku sa bude realizovať v chodníku mimo vjazdov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer v položke v stavebnom objekte SO 01 č.p.26, kód položky 56483111 - Podklad zo štrkodrviny, **na nové množstvo - 614,38 m²** (t.j. pôvodná výmera bola 123,27m² – nová výmera bude 614,38 m²)

Otázka č.2:

*V technickej správe pre objekt SO 02 je určené: **Materiál potrubia: Prípojky od navrhovaných uličných vpustov navrhujeme z rúr hladkých PVC-U DN 200 SN 4 celkovej dĺžky 15,0 m**. Vo výkaze výmer je uvedené v položke č. 2860014580 **MASTER rúra 200/3m – PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE - 6,0 ks**. **Žiadame o vysvetlenie, aký materiál má byť použitý na prípojky (PVC-U SN 4, alebo PP SN 10) . Nakoľko je nesúlad medzi PD a výkazom výmer.***

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.2**

Verejný obstarávateľ upravuje popis položky v stavebnom objekte SO 02 položka č.21,kód položky 2860014580 nasledovne:

Pôvodný popis položky: MASTER rúra 200/3m - PP hladký kanalizačný systém SN10 PIPELIFE

Nový popis položky: PVC rúra DN 200x4,9/3m SN4.

Otázka č.3:

*V technickej správe pre objekt SO 02 je určené: **Potrubie po zmontovaní s gumovým tesnením bude obsypané pieskom do výšky 200 mm nad vrchol potrubia**. Vo výkaze výmer pre objekt SO 02 **chýba položka pre materiál (piesok) na obsyp potrubia**. **Žiadame doplniť položku do výkazu výmer.***

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.3**

Verejný obstarávateľ dopĺňa novú položku do výkazu výmer v obj. SO 02 . Položka bude znieť:
položka č. 13.a, kód položky 5833711000 - Štrkopiesok 0-8n , množstvo: 152,46 t.

Otázka č.4:

Vo výkaze výmer pre SO 01 Chodník je v uvedené v položke č.

29	221	577131111	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O, alebo hrubozrný AC 16 L hr. 40mm	m2	258,310
----	-----	-----------	--	----	---------

*V technickej správe a vzorovom reze je určené pre obrusnú vrstvu - Asfaltový betón ACo 11 II 50/70
- hr. 60 mm*

Vo výkaze výmer pre SO 01 Chodník je uvedené v položke č.

30	221	577151123	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný AC 22 L hr. 60 mm	m2	258,310
----	-----	-----------	--	----	---------

V technickej správe a vzorovom reze je určené pre podkladnú vrstvu – Acp22 II 50/70 – hr. 40 mm

Žiadame o vysvetlenie či platí výkaz výmer, alebo projektová dokumentácia, nakoľko je rozdiel v hrúbkach vrstiev vozovky.

✓ **Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.4: platí výkaz výmer.**

.....

Upozornenie!!

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o zapracovanie všetkých vyššie uvedených vysvetlení a doplnení do ponuky.

Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO