

ŽUMPA
18M3

LEGENDA

	NAVRHOVANÝ VNÚTORNÝ NTL PLYNOVOD OC DN 25/100
PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus 466/4–5 výkon 12,3–44,1 kW, 4,8 m3/h
GK	GULOVÝ KOHÚT
R	REDUKCIA
OC	OCELOVÉ POTRUBIE
DUP	DETEKTOR ÚNIKU PLYNU LEXMED HESTIA (NEPOVINNÁ VÝBAVA)
PHV	PLYNOVÝ HAVARIJNÝ VENTIL LEXMED (NEPOVINNÁ VÝBAVA)

UKOTVENIE POTRUBIA NA STENE



UPOZORNENIE

PRI PREVÁDZANÍ PRÁC NA PREDMETNOM OBJEKTE JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU MPSVaR SR č.147/2013 ZB. O ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH. VÝKOPOVÉ PRÁCE MÔŽU BYŤ ZAHÁJENÉ AŽ PO VYTYČENÍ PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ. PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005. PRESNÉ PRIESTOROVÉ A VÝŠKOVÉ UMIESTNENIE POTRUBIA JE POTREBNÉ DOMERAŤ NA MIESTE A PRISPÔSOBIŤ VYHOTOVENIU STAVBY. POTRUBIE PRI PRECHODE CEZ STENU ULOŽIŤ DO CHRÁNIČKY! POTRUBIE VEDENÉ NA STENE UPEVNIŤ NA KONZOLY ALEBO ZÁVESY.

NAVRHOVANÉ ZARIADENIA JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTÝMI ZARIADENIAMI.

TEPROM s.r.o.
SNP 229
033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 0907 805 372
e-mail: j.martinisko@centrum.sk

PROJEKTOVANIE: PLYNOVÉ ZARIADENIA / VYKUROVANIE / TEPELNÉ ZDROJE / VÝROBNÉ ZARIADENIA / ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

Zodp. projektant:	Ing. J. Martinisko
Kreslil:	Ing. J. Martinisko
HIP:	Ing. A. Jacko
Investor:	obec Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
Miesto stavby:	Kvačany p.č. 1, 2
Názov stavby:	KULTÚRNY DOM A GARÁŽ REKONŠTRUKCIA
Stavebný objekt:	SO 01
Časť:	Plynoinštalácia
Názov výkresu:	Pôdorys kotolne

Sada č.: 6

Profesia:	Plynoinštalácia
Formát:	A4 x 3
Stupeň:	PSP
Dátum:	09 / 2014
Mierka:	1 : 25

Výkres č.: PL 03