


LEGENDA



BUDOVA KULTÚRNEHO DOMU



RTP

HUP

SKRIŇA MERANIA SPOTREBY ZEM. PLYNU


REGULÁTOR TLAKU PLYNU

HLAVNÝ UZÁVER PLYNU


LEGENDA SIETÍ A ČIAR



JESTVUJÚCI VEREJNÝ STL PLYNOVOD



JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD



JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE NN



JESTVUJÚCA STL PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA PE D25



PRÍPOJKA VODY



KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DO ŽUMPY



EXISTUJÚCA PRÍPOJKA NN – ZEMNÝ KÁBEL



HRANICA POZEMKU

UPOZORNENIE

PRI PREVÁDZANÍ PRÁČ NA PREDMETNOM OBJEKTE JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU MPSVoR SR č.147/2013 ZB. O ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH. VÝKOPOVÉ PRÁČE MÔŽU BYŤ ZAHÁJENÉ AŽ PO VYTÝČENÍ PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ. PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005. PRESNÉ PRIESTOROVÉ A VÝŠKOVÉ UMIESTNENIE POTRUBIA JE POTREBNÉ DOMERAŤ NA MIESTE A PRÍSPÔSOBIŤ VYHOTOVENIU STAVBY. SKRIŇA REGULÁCIE BUDE OSADENÁ NA FASÁDE OBJEKTU TAK, ABY BOLA VOLNE PRÍSTUPNÁ. PLYNOVÁ PRÍPOJKA JE JESTVUJÚCA UKONČENÁ UZÁVEROM HUP A ZÁTKOU. TRASOVANIE PRÍPOJKY JE ORIENTAČNÉ NAKOLKO ZAKRESLENIE SIETÍ SPP DISTRIBÚCIA NEBOLO DODANÉ. PRESNÉ TRASOVANIE PRÍPOJKY JE POTREBNÉ PREVERIŤ PRED ZAHÁJENÍM STAVBY. PRÍPADNÁ ÚPRAVA TRASOVANIA PLYNOVEJ PRÍPOJKY BUDE RIEŠENÁ SAMOSTATNE V INOM PROJEKTE.

 SNP 229 033 01 Liptovský Hrádok tel.: 0907 805 372 e-mail: j.martinisko@centrum.sk	 Sada č.: 6
PROJEKTOVANIE: PLYNOVÉ ZARIADENIA / VÝKUROVANIE / TEPELNÉ ZDROJE / VÝROBNÉ ZARIADENIA / ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE	
Zodp. projektant: Ing. J. Martinisko	
Kreslil: Ing. J. Martinisko	
HIP: Ing. A. Jacko	
Investor: obec Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica	
Miesto stavby: Kvačany p.č. 1, 2	
Názov stavby: KULTÚRNY DOM A GARÁŽ REKONŠTRUKCIA	
Stavebný objekt: SO 01	
Časť: Plynoinštalácia	
Názov výkresu: Situácia	
Profesia: Plynoinštalácia	
Formát: A4 x 3	
Stupeň: PSP	
Dátum: 09 / 2014	
Mierka: 1 : 200	
Výkres č.: PL 01	