








LEGENDA ZARIADENIA:

P.Č.	Typ ZARIADENIA	POČET KUSOV	STAV
1E	PLYNOVÝ KOTOL TEPLOVODNÝ KZ5 MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 172 kW	2	EXISTUJÚCI
2E	ROZDELOVAČ VYKUROVACEJ VODY	1	EXISTUJÚCA
3E	ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY	1	EXISTUJÚCA
4E	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY OBJEM 1600 LITROV	1	EXISTUJÚCE
5E	OBEHOVÉ ČERPADLO SIGMA 80-NTC-102-15-LB-00	1	EXISTUJÚCE
6E	POISTNÝ VENTIL NA VODU OTVÁRACÍ PRETLAK 8 BAR	1	EXISTUJÚCI

LEGENDA POTRUBIA:

	PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY – EXISTUJÚCE
	VRÁTNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY – EXISTUJÚCE
	EXPANZNÉ POTRUBIE
	POTRUBIE STUDENEJ VODY
	POTRUBIE TEPLEJ VODY
	POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		ING. PAVOL MIŠA AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER V ODBORE TŽB EMAIL: pavol.misa@gmail.com MOBIL: 0904 304 183			
ING. PAVOL MIŠA		ING. PAVOL MIŠA		ING. PAVOL MIŠA					
INVESTOR		OBEC VÝCHODNÁ							
NÁZOV STAVBY		OPRAVA ZDROJA TEPLA V BUDOVE MATERSKEJ ŠKOLY VÝCHODNÁ				ČÍSLO ZÁKAZKY		49/2014	
MIESTO STAVBY		K.Ú. VÝCHODNÁ, PARC. Č. 1223/6, OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ				DÁTUM		05/2014	
						ARCHÍVNE ČÍSLO		49/2014	
	OBJEKT					STUPEŇ		JPD	
	PREVÁDZKOVÝ SÚBOR					FORMÁT		3xA4	
	PROFESIA		VYKUROVANIE			MIERKA		1:50	
	NÁZOV VÝKRESU		PÔDORYS KOTOLNE EXISTUJÚCI STAV			ČÍSLO VÝKRESU		UK1 ČÍSLO SADY	