

Technické údaje

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je podľa STN 33 20 00 – 4 – 41 a STN EN 61140 (33 20 10) - ochranné opatrenia

Požiadavky na základnú ochranu pred priamym dotykom čl. 411.2
- čl. A1-základná ochrana živých častí izoláciou
- čl. A2-ochrana zábranami, alebo krytmi

Požiadavky na ochranu pri poruche pred nepriamym dotykom čl. 411.3
- čl. 411.3.1 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 - samočinné odpojenie od napájania pri poruche
- čl. 411.3.3 - doplnková ochrana
- čl. 412.2.1.1- použitím elektrických predmetov triedy II.

Systém TN podľa STN 33 20 00 – 4 – 41 čl. 411.4

Napäťová sústava v sieti VO: 3 PEN AC 50 Hz 400/ 230 V TN – C

Napäťová sústava pre svietidlá VO: 1 PE + N AC 50 Hz 230 V TN -S

Vyhotovenie VO musí vyhovovať(STN EN 13201-2 (36 04 10)

Inštalovaný príkon projektovaného VO: Pi = 1,575 kW

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 20 00 – 5 – 51 protokol č. 47 / 2012
Zaradenie EZ podľa miery ohrozenia je podľa vyhlášky 508/ 2009 Z.z. príloha 1. časť III. zaradené do skupiny „B".

LEGENDA

◐	Osvetľovací stožiar obsahuje: AL stožiar typ SAL – 4-B 60 ANODIZED NATURAL
01 - 018	Kotviaci rošt Z 50 Sada upevňovacích matíc B-50, Z-50 Stožiarová svorkovnica NTB –1 Poistka D 01 6A / 400 V Predradník OPA –1 S 75 W a 60, čierny K 150 Svietidlo AURIS I. bez strieška Hliníková strieška na AURIS I. čierna Usmerňovací reflektor Sodíková výbojka OSRAM NAV T-70W
⏚	Uzemnenie uložením uzemňovacieho pásu Fe – Zn 30 x 4 na dne káblovej ryhy. Pripojenie pomocou svoriek Fe – Zn 2 x SR 03 a 1 x SP.1.
———	Hlavný rozvod VO CYKY-J-4 x 10. v chráničke KF 090 50
- - - -	Chránička pre oznamovacie káble KOPOFLEX 9040,alebo FX-P 40

5

VEĽ. PROJ. STAVBY	VYPRACOVAL	ZODP.PROJ.	Vladimír Gróf odborne spôsobilý technik vo výstavbe s osvedčením SKSI č.j. T1-425/2002 Projektovanie stavieb podľa zákona č. 154/2001 Z.z.
LENAR	GRÓF	GRÓF	
MIESTO STAVBY : DETVA			
INVESTOR: MESTO DETVA			
SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY PRI DOME KULTÚRY A SLADKOVIČA DETVA REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PARC.Č. 4395/1, 4715/1 a KNP. 4718/1, 4719			STUPEŇ: PROJEKT DÁTUM: 12/2012 FORMÁT: A4+ PROFESIA: ELEKTRO
VEREJNÉ OSVETLENIE			
SITUAČNÁ SCHÉMA ROZVODU VO		1:300	E-01