

A. REVÍZNE POSTUPY

Neaplikuje sa.

B. OTÁZKY A ODPOVEDE K SUŤAŽNÝM PODKLADOM A K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK

OTÁZKA č. 1:

Skupina otázok:: 4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

Žiadosť o vysvetlenie:

V prípade že sa uchádzač nezúčastní obhliadky bude to verejný obstarávateľ považovať za dôvod na vylúčenie z verejnej súťaže?

ODPOVEĎ:

Neúčast' na obhliadke miesta nie je dôvodom na vylúčenie z verejnej súťaže.

OTÁZKA č. 2:

Skupina otázok:: 2. Technické požiadavky na predmet zákazky

Žiadosť o vysvetlenie:

Vo výkaze výmer nie sú položky pre výmenu okien. Žiadame VO o objasnenie resp. doplnenie výkazu výmer.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ mal v pláne pripravovať a realizovať kompletnú rekonštrukciu objektu, avšak mu bola poskytnutá len minimálna čiastka priestorov, ktorá postačí len na výmenu okien. Preto výkaz výmer nebol v súlade s posudkom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

OTÁZKA č. 3:

Skupina otázok:: 8. Iný dokument

Žiadosť o vysvetlenie:

V súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom je rozpor medzi požiadavkami uvedenými v odbornom posudku a výkaze výmere. Konkrétne ale nie výlučne v časti "Príloha 6f k SP_Grafické znázornenie okna a dvere" je popis okien a dverí ktoré sa majú vymeniť za nové tieto položky chýbajú v predloženom výkaze výmer. Taktiež vo

výkaze výmer chýba položka "- Demontáž 5 ks okien v telocvični rozmerov 1,50 x 1,50 m (okná sú už nefunkčné".

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ mal v pláne pripravovať a realizovať kompletnú rekonštrukciu objektu, avšak mu bola poskytnutá len minimálna čiastka prostriedkov, ktorá postačí len na výmenu okien. Preto výkaz výmer nebol v súlade s posudkom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

OTÁZKA č. 4:

Skupina otázok:: 2. Technické požiadavky na predmet zákazky

Žiadosť o vysvetlenie:

Vo výzve na predkladanie ponúk v časti "II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah" máte určené tieto práce:

"Návrh prác na odstránenie havarijného stavu objektu:

- kompletne zrekonštruovať objekt prepojovacej chodby, výplňové konštrukcie z časti zamurovať z časti nahradiť novým plastovými oknami s izolačným zasklením
- odstrániť existujúce povrchové úpravy obvodových stien, doplniť tepelnú izoláciu podľa požiadaviek požiarnej ochrany, pravdepodobne kontaktný zatepľovací systém s použitím EPS hr.80 120 mm + nová omietka.
- riešiť soklové časti stavby, doplniť hydroizoláciu a tepelnú izoláciu + nová soklová omietka alebo obklad.
- z hľadiska teplotnej techniky vymeniť pôvodné výplňové konštrukcie za minimálne okná a dvere s rámom plastovým 5 komorovým a dvojsklo, osadiť s výplňovými konštrukciami aj vonkajšie a vnútorné parapety
- výplňové konštrukcie do stavebných otvorov kotviť podľa platných postupov a noriem
- výplňové konštrukcie v priestore telocvične ochrániť proti rozbitiu ochrannými krytmi a zabezpečiť ovládanie vetracích okien z podlahy
- sklobetónové tvárnice odstrániť otvory zamurovať, výplňové konštrukcie priestoru telocvične na južnej fasáde prekryté pultovou strechou zamurovať
- odstrániť nevyhovujúce vrstvy z plochých striech, použiť dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie na ploché strechy + hydroizoláciu
- posúdiť konštrukcie strechy z hľadiska zaťaženia novými konštrukciami

- doplniť nové klampiarske a zámočnícke výrobky
- doplniť nový bleskozvod prispôsobený novým strešným plášťom
- v interiéri kompletne dispozične preriešiť priestory šatne 1, šatne učiteľa a hygieny 1, odstrániť nevyhovujúce vrstvy podlahy, nahradiť novými. Riešiť pôvodné omietky a vymeniť obklady stien. Taktiež vymeniť prvky sanity.
- v priestore telocvične vymeniť podlahu z dubových vlyskov za novú spĺňajúcu požiadavky na športovú podlahu v telocvični
- v priestoroch, kde tak ešte nebolo urobené, doplniť SDK podhl'ad a zabezpečiť tak uzatvorenie samostatných priestorov
- v interiéroch vymeniť dvere"

Ani jedna z týchto položiek sa nenachádza vo výkaze výmer predloženom verejným obstarávateľom.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ mal v pláne pripravovať a realizovať kompletnú rekonštrukciu objektu, avšak mu bola poskytnutá len minimálna čiastka prostriedkov, ktorá postačí len na výmenu okien. Preto výkaz výmer nebol v súlade s posudkom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

OTÁZKA č. 5:

Skupina otázok:: 4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

Žiadosť o vysvetlenie:

Žiadame o doplnený výkaz výmer.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ mal v pláne pripravovať a realizovať kompletnú rekonštrukciu objektu, avšak mu bola poskytnutá len minimálna čiastka prostriedkov, ktorá postačí len na výmenu okien. Preto výkaz výmer nebol v súlade s posudkom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

OTÁZKA č. 6:

Skupina otázok:: 8. Iný dokument

Žiadosť o vysvetlenie:

Dobrý deň, chceme sa opýtať, kde máme naceniť plastové okná a dvere, keďže vo výkaze výmer nie sú spomenuté, ani vytvorené položky na zadanie cien.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ mal v pláne pripravovať a realizovať kompletnú rekonštrukciu objektu, avšak mu bola poskytnutá len minimálna čiastka priestriekov, ktorá postačí len na výmenu okien. Preto výkaz výmer nebol v súlade s posudkom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

OTÁZKA č. 7:

Skupina otázok:: 5. Pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk

Žiadosť o vysvetlenie:

Je výkaz výmer kompletný na uvedený rozsah prác? Žiadame Vás o bezodkladnú odpoveď.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ mal v pláne pripravovať a realizovať kompletnú rekonštrukciu objektu, avšak mu bola poskytnutá len minimálna čiastka priestriekov, ktorá postačí len na výmenu okien. Preto výkaz výmer nebol v súlade s posudkom stavebných prác.

Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

C. OPRAVY A DOPLNENIA K SUŤAŽNÝM PODKLADOM A K VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK

OPRAVA Č. 1: Výzva na predkladanie ponúk, bod II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Pôvodné znenie bodu II.2.1 výzvy na predkladanie ponúk:

Návrh prác na odstránenie havarijného stavu objektu:

- kompletne zrekonštruovať objekt prepojovacej chodby, výplňové konštrukcie z časti zamurovať z časti nahradiť novým plastovými oknami s izolačným zasklením
- odstrániť existujúce povrchové úpravy obvodových stien, doplniť tepelnú izoláciu podľa požiadaviek požiarnej ochrany, pravdepodobne kontaktný zatepľovací systém s použitím EPS hr.80 120 mm + nová omietka.
- riešiť soklové časti stavby, doplniť hydroizoláciu a tepelnú izoláciu + nová soklová omietka alebo obklad.
- z hľadiska teplotiky vymeniť pôvodné výplňové konštrukcie za minimálne okná a dvere s rámom plastovým 5 komorovým a dvojisko, osadiť s výplňovými konštrukciami aj vonkajšie a vnútorné parapety
- výplňové konštrukcie do stavebných otvorov kotviť podľa platných postupov a noriem
- výplňové konštrukcie v priestore telocvične ochrániť proti rozbitiu ochrannými krytmi a zabezpečiť ovládanie vetracích okien z podlahy
- sklobetónové tvárnice odstrániť otvory zamurovať, výplňové konštrukcie priestoru telocvične na južnej fasáde prekryté pultovou strechou zamurovať
- odstrániť nevyhovujúce vrstvy z plochých striech, použiť dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie na ploché strechy + hydroizoláciu
- posúdiť konštrukcie strechy z hľadiska zaťaženia novými konštrukciami
- doplniť nové klampiarske a zámočnicke výrobky
- doplniť nový bleskozvod prispôbený novým strešným plášťom
- v interiery kompletne dispozične preriešiť priestory šatne 1, šatne učiteľa a hygieny 1, odstrániť nevyhovujúce vrstvy podlahy, nahradiť novými. Riešiť pôvodné omietky a vymeniť obklady stien. Taktiež vymeniť prvky sanity.
- v priestore telocvične vymeniť podlahu z dubových vlýskov za novú splňajúcu požiadavky na športovú podlahu v telocvični
- v priestoroch, kde tak ešte nebolo urobené, doplniť SDK podhľad a zabezpečiť tak uzatvorenie samostatných priestorov
- v interiéroch vymeniť dvere

Nové znenie bodu II.2.1 výzvy na predkladanie ponúk:

Návrh prác na odstránenie havarijného stavu objektu:

- výplňové konštrukcie z časti zamurovať z časti nahradiť novým plastovými oknami s izolačným zasklením
- z hľadiska teplotníky navrhujem vymeniť pôvodné výplňové konštrukcie za minimálne okná a dvere s rámom plastovým 5 komorovým a dvojsklo, osadiť s výplňovými konštrukciami aj vonkajšie a vnútorné parapety
- výplňové konštrukcie do stavebných otvorov kotviť podľa platných postupov a noriem
- výplňové konštrukcie v priestore telocvične ochrániť proti rozbitiu ochrannými krytmi a zabezpečiť ovládanie vetracích okien z podlahy
- sklobetónové tvárnice odstrániť otvory zamurovať, výplňové konštrukcie priestoru telocvične na južnej fasáde prekryté pultovou strechou zamurovať

OPRAVA Č. 2: Súťažné podklady cast A.1, bod 2.1 a 2.2

Pôvodné znenie:

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch. Názov predmetu zákazky: Havarijný stav konštrukcií objektu telocvične ZŠ Hontianske Nemce. Stručný opis predmetu zákazky: Havarijný stav konštrukcií objektu telocvične bol spôsobený vekom a nevhodným technickým riešením. Súčasný stav nie možné riešiť iným spôsobom len komplexnou obnovou konštrukcií a doplnením konštrukcií na zlepšenie teplotných a hygienických vlastností. Návrh prác na odstránenie havarijného stavu objektu:

- kompletne zrekonštruovať objekt prepojovacej chodby, výplňové konštrukcie z časti zamurovať z časti nahradiť novým plastovými oknami s izolačným zasklením
- odstrániť existujúce povrchové úpravy obvodových stien, doplniť tepelnú izoláciu podľa požiadaviek požiarnej ochrany, pravdepodobne kontaktný zatepľovací systém s použitím EPS hr.80 – 120 mm + nová omietka.
- riešiť soklové časti stavby, doplniť hydroizoláciu a tepelnú izoláciu + nová soklová omietka alebo obklad.
- z hľadiska teplotníky vymeniť pôvodné výplňové konštrukcie za minimálne okná a dvere s rámom plastovým 5 komorovým a dvojsklo, osadiť s výplňovými konštrukciami aj vonkajšie a vnútorné parapety

- výplňové konštrukcie do stavebných otvorov kotviť podľa platných postupov a noriem
- výplňové konštrukcie v priestore telocvične ochrániť proti rozbitiu ochrannými krytmi a zabezpečiť ovládanie vetracích okien z podlahy
- sklobetónové tvárnice odstrániť otvory zamurovať, výplňové konštrukcie priestoru telocvične na južnej fasáde prekryté pultovou strechou zamurovať
- odstrániť nevyhovujúce vrstvy z plochých striech, použiť dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie na ploché strechy + hydroizoláciu
- posúdiť konštrukcie strechy z hľadiska zaťaženia novými konštrukciami
- doplniť nové klampiarske a zámočnicke výrobky
- doplniť nový bleskozvod prispôsobený novým strešným plášťom
- v interiéri kompletne dispozične preriesiť priestory šatne 1, šatne učiteľa a hygieny 1, odstrániť nevyhovujúce vrstvy podlahy, nahradiť novými. Riešiť pôvodné omietky a vymeniť obklady stien. Taktiež vymeniť prvky sanity.
- v priestore telocvične vymeniť podlahu z dubových vlýskov za novú splňajúcu požiadavky na športovú podlahu v telocvični
- v priestoroch, kde tak ešte nebolo urobené, doplniť SDK podhl'ad a zabezpečiť tak uzatvorenie samostatných priestorov
- v interiéroch vymeniť dvere

2.2 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný predmet:

Hlavný slovník:	45214800-8	Budovy školiacich zariadení
Doplnkový slovník: GC11-9		Špecifikácie: Rekonštrukcia plochej strechy
Doplnkový slovník: IA13-5		Rekonštrukcia

Nové znenie

2.3 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch. Názov predmetu zákazky: Havarijný stav konštrukcií objektu telocvične ZŠ Hontianske Nemce. Stručný opis predmetu zákazky: Havarijný stav konštrukcií objektu telocvične bol spôsobený vekom

a nevhodným technickým riešením. Súčasný stav nie možné riešiť iným spôsobom len komplexnou obnovou konštrukcií a doplnením konštrukcií na zlepšenie teplotných a hygienických vlastností. Návrh prác na odstránenie havarijného stavu objektu:

- výplňové konštrukcie z časti zamurovať z časti nahradiť novým plastovými oknami s izolačným zasklením
- z hľadiska teplotníky navrhujem vymeniť pôvodné výplňové konštrukcie za minimálne okná a dvere s rámom plastovým 5 komorovým a dvojsklo, osadiť s výplňovými konštrukciami aj vonkajšie a vnútorné parapety
- výplňové konštrukcie do stavebných otvorov kotviť podľa platných postupov a noriem
- výplňové konštrukcie v priestore telocvične ochrániť proti rozbitiu ochrannými krytmi a zabezpečiť ovládanie vetracích okien z podlahy
- sklobetónové tvárnice odstrániť otvory zamurovať, výplňové konštrukcie priestoru telocvične na južnej fasáde prekryté pultovou strechou zamurovať

2.4 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný predmet:

Hlavný slovník:	45214800-8	Budovy školiacich zariadení
Doplnkový slovník:	GC11-9	Špecifikácie: Výmena výplňových otvorov
Doplnkový slovník:	IA13-5	Rekonštrukcia

Upravené súťažné podklady sú k dispozícii pre všetkých záujemcov v systéme EVO – Verejné podklady k zákazke a na profile verejného obstarávateľa.

OPRAVA Č. 3: Verejný obstarávateľ opravil technický posudok stavebných prác (príloha č. 6a k súťažným podkladom) a doplnil výkaz výmer pre výmenu okien ako prílohu č. 6i k súťažným podkladom tak na profile verejného obstarávateľa ako aj v systéme EVO, kde záujemcovia môžu opätovne stiahnuť opravené a doplnené súbory. Verejný obstarávateľ taktiež vykonal redakčnú opravu č. 1 k výzve na predkladanie ponúk a k súťažným podkladom ohľadne rozsahu požadovaných stavebných prác.

D. INFORMÁCIE A UPOZORNENIA K PREDKLADANIU PONÚK

UPOZORNENIE Č 1.: Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých registrovaných záujemcov k predkladaniu ponúk na nasledovné: Pri registrácii do zákazky v systéme EVO vie záujemca uviesť len 1 osobu oprávnenú podpísať ponuku. Osoba uvedená pri registrácii do zákazky dostala po odsúhlasení tejto registrácie certifikát na elektronický podpis sprievodného listu vygenerovaného systémom EVO. Upozorňujeme a odporúčame, že v prípade, keď za uchádzača podľa obchodného registra resp. iného ekvivalentného dokumentu ponuku podpisujú min. 2 alebo viac osôb, do ponuky je nutné priložiť splnomocnenie ostatných osôb na osobu, ktorá o registráciu požiadala a bol jej doručený predmetný certifikát. To isté platí aj pre záujemcov, ktorí pri registrácii do zákazky uviedli inú osobu ako štatutárny orgán záujemcu. V tomto prípade je nutné priložiť do ponuky splnomocnenie štatutára na osobu uvedenú pri registrácii ako oprávnenú podpísať ponuku. Príslušné splnomocnenia žiada verejný obstarávateľ predložiť v časti ponuky predkladanú v rámci systému EVO.