

Kotolna ZSS-Jesienka Prochot zoznam materiálu pre rozvádzač DT1

Dátum vytvorenia projektu:	28. 11. 2015
Dátum vytvorenia kusovníka:	1. 12. 2015
Zpracoval:	Peter Slávik

ePLAN®

Pol.	Označenie	Typové číslo	Výrobca	Poznámka	ks	m
1	KA1	Kontrola sledu/výpadok fází HRN-55N			1	
2	KT1	Multifunkčné časové relé CRM-91H/230			1	
3	H1;H2	Signálka LED zelená M22-LED230-G 230V AC			2	
4	H3...H6	Signálka LED zelená M22-LED-G, 12-30VAC/DC			4	
5	H7;S1...S7	Upevňovací adaptér M22-A			8	
6	H7	Hlavica pre signálku M22-L-R červená			1	
7	H7	Signálka LED červená M22-LED230-R 230VAC			1	
8	S1...S7	Kontakt M22-K10, 1zapínací kontakt			12	
9	S1	Dvojpolohový otoč. ovládač presvetlený M22-WRLK-G			1	
10	S2...S6	Trojpolohový otoč. ovládač presvetlený M22-WRLK3-G			5	
11	S7	Tlačítkový ovládač M22-D-B modrý			1	
12	SB1	Tlačítko núdz. zastavenia s aretáciou, M22-PV/K01			1	
13	DT1	Vývodka PG13,5x11			40	
14	DT1	Vývodka PG16x14			4	
15	DT1	Vývodka PG29x25			1	
16	FA1	Poistka sklenená 100mA/F			1	
17	DT1	DIN lišta hĺbka 15mm-2m obj. č. 374 04			2	
18	DT1	Káblový kanál Lina 25 25x60-2m, obj. č. 6 360 02			2	
19	DT1	Káblový kanál Lina 25 40x60-2m (šxv-d), obj. č. 6 360 07			1	
20	FA1	Svorka pre poistku Viking 3 obj. č. 0 371 81			1	
21	FA1	Bočnica Viking 3 obj. č. 0 375 56			1	
22	FA1;X2	Štitok popisovací 5mm obj.č. 0 395 00			13	
23	T1	Bezpečnostný transformátor 230V/24V, AC, 50Hz, 40VA,IP20, obj. č. 442 11			1	
24	X0	Svorkovnica N, IP2-113mm obj.č. 048 44			1	
25	X0	Svorkovnica PE IP2-113mm obj.č. 048 34			1	
26	X0	Svorka Viking 3 obj. č. 0 371 63			3	
27	X0;X2	Ukončovacia záťažka obj. č. 0 375 11			6	

Pol.	Označenie	Typové číslo	Výrobca	Pozmámka	ks	m
28	X0;X2	Bočnica Viking 3 obj.č. 0 375 50			4	
29	X0	Štitok popisovací 6mm obj.č. 0 395 01			3	
30	X1;X2	Svorka Viking 3 obj. č. 0 371 60			66	
31	X2	Držiak ozn. svorkovnice obj.č. 395 96			1	
32	F1	LTN-1C-3, 3-pólový istič, charakteristika C, vypínacia schopnosť 10kA			1	
33	F2;F3;F5...F9;F14...F16;F21	LTE-6B-1, 1-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 6kA			11	
34	F3;F5...F9	Pomocný spínač typ PS-LT-1100, 1x spinací kontakt, 1x rozpínací kontakt pre ističe LTE, LTN, LVN			6	
35	F4;F17;F18	LTN-4B-1, 1-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 10kA			3	
36	F10	LTE-10B-1, 1-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 6kA			1	
37	F11...F13;F19;F20	LTN-1C-1, 1-pólový istič, charakteristika C, vypínacia schopnosť 10kA			5	
38	F22	LTE-2B-1, 1-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 6kA			1	
39	F23	LTN-0,3C-1, 1-pólový istič, charakteristika C, vypínacia schopnosť 10kA			1	
40	FB1	LTN-1,6C-1, 1-pólový istič, charakteristika C, vypínacia schopnosť 10kA			1	
41	FI1	Prúdový chránič+ istič OLE-16B-1N-030AC, 6kA			1	
42	K1...K4;K20	Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230, 230V, 50Hz,20A			5	
43	Q1	Páčkový výkonový spínač APN-32-3			1	
44	Z1;Z2	ZSE-03, soklová zásuvka na DIN lištu, 230V/16A, IP20			2	
45	FV1	Prepáťová ochrana SLP-275V/4 SPD typ2, TN-S			1	
46	DT1	Oceľoplechová rozvádzačová skriňa Spacial 3D s montážnym panelom typ NSYS3D10825P, rozmer 1000x800x250 (vxšxh), IP66			1	
47	K5...K18;K21;K22	Päťicové relé RXM 4AB 1P7 230V,AC, 6A, 4 prep. kontakty + päťica päťica RXZ E2M114M			16	
48	HE1	Poruchová signalizácia HPS10-8 / 024S, montáž na DIN lištu alebo na panel s rámečkom RLSI 8., osem vstupov 24V AC/DC, sieťové napájanie 230VAC			1	
49	A1	Regulátor RVS63.283/109			1	
50	A1.1;A2.1	Oblužný prístroj AVS37.294/509 sada			2	
51	A2	Regulátor RVS46.530/109, pre 1 zmieš. okruh ŮK, LPB-zber., so svorkovnicami			1	

Pol.	Označenie	Typové číslo	Výrobca	Poznámka	ks	m
------	-----------	--------------	---------	----------	----	---

Kontroloval: