

Kotolna ZSS-Jesienka Prochot zoznam materiálu v priestore

Dátum vytvorenia projektu:	28. 11. 2015
Dátum vytvorenia kusovníka:	1. 12. 2015
Zpracoval:	Peter Slávik

ePLAN®

Pol.	Označenie	Typové číslo	Výrobca	Poznámka	ks	m
1	EM	Dexion 140 profil L 35x35x2-2m			2	
2	BQ1	Kontaktný reg. hladiny DTH 12 AK 230V AC, IP54			1	
3	Y1	Zmiešavacia klapka trojcestná 3F40 DN40, Kvs=44, 5Nm, PN6			1	
4	Y1...Y4	Servopohon ARA 661 230V,50Hz , 120s, 6Nm, 3 bodové ovládanie			4	
5	Y2...Y4	Zmiešavacia klapka trojcestná VRG 131, kvs =10, DN25, 3Nm, PN10			3	
6	SB1	Tlačítko núdz. zast s aretáciou M22-PV/KC11/IY, IP67			1	
7	EM	Vodič CY 6 zelenožltý			30	
8	HP1	GD-04K, GSM komunikátor-sieťový adaptér			1	
9	HP1	GD-04A zálohovací modul napätia pre komunikátor GSM GD-04 DAVID			1	
10	EM	Elektroinštalčná trubka PVC 4020 LA, dĺžka 3m			4	
11	EM	Príchytka PVC typ 5320 LB, pre priemer trubky 20mm			15	
12	EM	Káblový kanál PVC LH 60x40-2m			15	
13	EM	Káblový kanál PVC LHD 25x20-2m			5	
14	BC1	Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO, GABA 2S222/RE			1	
15	XC1...XC5	Zásuvka Nepteo , 230V/16A, IP44,obj.č. 6867 19, montáž na stenu, biela			5	
16	BQ1.1;BQ1.2	Ponorná elektróda EP 800+ držiak 2960/M32 1"			2	
17	EM	Drôtenný žľab Dž 100/50-2,5m			4	
18	EM	Nosník drôt. žľabu NDž 100			15	
19	EM	Spojka SDž2 pre drôtenné žľaby			30	
20	EM	Drôtenný žľab Dž 50/50-2,5m			5	
21	EM	Nosník drát. žľabu NDž 50			20	
22	WHL	Kábel CYKY-J 4x10				20
23	WK3;WS3...WS7	Kábel HO5VV-F 2X0,75				78
24	WL1;WL3;WL5...WL7;WL14;WL15;WL17...WL20	Kábel CYKY-J 3x1,5				108

Pol.	Označenie	Typové číslo	Výrobca	Poznámka	ks	m
25	WL2;WL4;WL10;WS8...WS13	Kábel CYKY-O 2x1,5				88
26	WL8;WL16	Kábel CYKY-J 3x2,5				23
27	WL9	Kábel CYKY-J 5x1,5				8
28	WL11...WL13	Kábel HO5VV-F 5G0,75				34
29	WS1;WS2	Kábel HO5VV-F 5X0,75				29
30	WS14	Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8				4
31	WS15	Kábel J-Y(St)Y 4x2x0,8				12
32	EM	Ochranná uzemňovacia prípojnice typ 1801 montáž na povrch			1	
33	EM	Príchytka typ 927/1			5	
34	EM	Príchytka typ 927/2			5	
35	EM	Príchytka typ 927/4			5	
36	RH	LTE-16B-3, 3-pólový istič, charakteristika B, vypínacia schopnosť 6kA			1	
37	BP1	Slučka kondenzačná oceľová zahnutá privarovacia s nátrubk. prípojkou M20x1,5 "B" typ KS-ZP O, PN100, +300°C			1	
38	BP1	Kohút tlakomerový trojcestný-skúšobný mosadzný typTK-PN16 M, PN16, pripojovací závit M20x1,5			1	
39	BP1	Tesnenie pod tlakomer hliníkové pre závit M20x1,5 a G1/2", typ AI M20			1	
40	XK1...XK5	Rozvodka (ACIDUR) typ 6455 -11P, IP67, 400V/16A, max. prierez vodiča 4mm²			5	
41	B1;B11;B12	Snímač teploty príložný QAD36/101			3	
42	B3	Snímač teploty do jímky QAZ36.522/109			1	
43	B9	Snímač vonkajšej teploty QAC34/101			1	
44	HA1	Húkačka 4FE 60 115 230V, 50Hz, 20VA, IP54			1	
45	EM	Pásik FeZn 30x4mm			10	
46	EM	Svorka SJ01 k uzemňovacej alebo zvodovej tyči priemer 20mm			4	
47	EM	Uzemňovacia svorka SR 03			2	
48	EM	Zemniaca tyč ZT 2			3	
49	EM	Drôt FeZn 8mm			10	
50	EM	Zberná tyč-1,5m JP 15			1	
51	EM	Držiak zvodovej tyče DJ 1			2	
52	BP1	Regulátor tlaku typ 61214, 63 - 630kPa obj.č. 405612146041			1	
53	BP1	Redukcia s tesnením M12x1,5/M20x1,5, obj.č. 405 961 189 216			1	
54	BT1	Regulátor teploty typ 61113 ,+20 až+ 60°C , obj. č. 405 61113 6114			1	
55	BT2	Regulátor teploty kapilárový typ 61126 +70až+140°C, obj.č. 405 61126 0051, dĺžka kapiláry 1,6m			1	

Pol.	Označenie	Typové číslo	Výrobca	Poznámka	ks	m
56	BT2	Jímka mosadzná G3/4" obj.č. 405 961 015 616			1	

Kontroloval: