



NAPÁJIVÁ SÚSTAVA : 3+N-PE~50 Hz, 230/400V-TN-S

OCHRANA PRED EL. PORUČOM PRI PREVÁDZKE A PORUČHE- STN 33 2000-4-41

IZOLÁCIOU, KRYTÍM

POSPOJOVANÍM, PROUDVÝM CHRÁNIOUM

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA

OZNAČENIE SVETIDIEL:

Legenda miestností :

A	3	60	P.Č	NAZOV MIESTNOSTI
			101	SMÚTOČNÁ SIENĽ
			102	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
			103	SKLAD NÁRADIA
				TYP SVETIDLA
				OBVOD ČÍSLO
				VÝKON [W]

A - ŽIAROVKOVÉ SV. STROPNÉ, IP-54, 230 V/60 W,

POZNÁMKA :

KÁBLE UKLADAŤ POD OMIETKU, V HORLAVÝCH PANELOCH UKLADAŤ DO SAMOZHÁŠACÍCH TRUBIEK ALEBO LIŠŤ.

SVETIDLÁ A PRÍSTROJE KTORÉ BUDÚ MONTOVANÉ NA HORLAVÝ PODKLAD PODLOŽÍŤ NEHORLAVOU PODLOŽKOU PODLA STN.

V OBJEKTE PREVEŠŤ POSPOJOVANIE VŠETKÝCH KOVOVÝCH ČASŤÍ A ROZVÁDZAČOV CEZ SKÚŠOBNÉ SVORKY NA HLAVNÝ UZEMŇOVAČ OBJEKTU.

Projekt :					
Stavebné úpravy a prístavba Domu smútku, stavebná úprava optotenía, Repište					
Zodpovedný projektant: Ing.Ján Noga – PRONOX, Hviezdoslavova 46/15, Žiar nad Hronom					
Investor :		Obec Repište č.158 966 03 Sklené Teplice		Mierka:	1:50
Miesto stavby :		k.ú.Repište		Rozmer:	2A4
Okres :		Žiar nad Hronom		Dátum:	August 2015
Výpracoval :		Marián Holic		Stupeň:	PS
Výkres :		Číslo výkresu:			
Elektroinštalácia prízemnia				E-1	