

Všetkým známým zájemcom

V Žiline dňa 18.1.2016

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Dobrý deň,

na základe žiadostí záujemcov Vám v mene Obce Hôrky zasielame toto vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke:

názov: Multifunkčné ihrisko a spevnené plochy, Obec Hôrky,  
výzva: Vestník VO č. 2/2016 zo dňa 5.1.2016, 59 – WYP.

**Otázka č. 1:**

Poprosíme Vás o vysvetlenie k výkazu výmeru plocha pre osadenie detského ihriska, prečo tam nie sú množstvá, resp. množstvá jednotlivých položiek?

**Odpoveď č. 1:**

V prílohe tohto listu Vám na CD predkladáme správny výkaz výmer s množstvami k jednotlivým položkám. Omylom, resp. administratívnou chybou pri kopírovaní a príprave súťažných podkladov boli údaje vymazané.

**Otázka č. 2:**

Poprosíme Vás aj o informáciu či je potrebné priložiť technický list, keďže v rozpočte nie je uvedený umelý trávnik - príloha č. 4 - technický list od výrobcu umelého trávniku s vlastnosťami uvedenými v opise predmetu verejného obstarávania – postačuje fotokópia oparafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača

**Odpoveď č. 2:**

Pôvodné znenie Prílohy č. 4 k zmluve o dielo sa ruší a nahrádza ho nové znenie tejto prílohy nasledovne:

Príloha č. 4 – Technický list od výrobcu povrchu ihriska s vlastnosťami uvedenými v opise predmetu verejného obstarávania – postačuje fotokópia oparafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača (zhotoviteľa).

**Otázka č. 3:**

Pre korektné nacenenie mantinelového systému žiadame podrobnú špecifikáciu mantinelu a ochranných sietí a množstvá.

**Odpoveď č. 3:**

Mantinely: Mantinely musia byť certifikované na použitie na multifunkčných ihriskách. Konštrukcia z oceľových profilov žiarovo zinkovaných. Mantinely sú po obvode hracej plochy. Pôdorys 30,0x14,86 m. Mantinely kotvené skrutkami k základu - musí byť umožnená demontáž. Výška mantinelov je 120 cm. Vstup na hracu plochu riešený 2 vstupnými dvierkami na dlhých stranách mantinelového systému – bezbariérový (po jednom na každej dlhej strane). Na hornej hrane mantinelovej konštrukcie pevne po celom obvode osadené madlo. Madlo bezpečnostné zaoblené z hliníka (alt. plast). Ako výplň mantinelov biela polypropylénová doska alt.kompozit - nie preglejka. Výška mantinelov 120 cm. Spodná časť mantinelov je spevnená proti nárazom korčulí. Medzi výplňou mantinelov a oceľovou konštrukciou gumové podložky, ktoré odstraňujú hluk nárazov lôpt do mantinelov. Mantinely musia byť certifikované na použitie na multifunkčných ihriskách. Na jednej dlhšej strane medzi športovým povrchom a spodnou hranou mantinelu je medzera cca 2 - 3 cm, ktorá slúži na odstraňovanie odpadkov, lístia, odtoku vody, avšak tak aby neprešla florbalová alebo tenisová loptička.

Oceľové pozinkované stĺpy v rohoch mantinelov sú do výšky 7 m a je na nich inštalovaná ochranná sieť z polyetylénu s hrúbkou povrázku 3 mm a oko 4,5 x 4,5 cm. Rozmer sietí cca 13,2 x 6 m – počet kusov – 2 s vybratím v mieste futbalových bránok.

Futbalové bránky do extériu - vnútorný rozmer 3,8 x 1,1 m Materiál z oceľovej pozink. rúrky priemer 76 mm alt. hliník. Držiaky siete (spodná hĺbka 1,10 m, horná hĺbka 1,00 m). Bránky vrátane siete. Bránky pevne ukotvené! Bránky musia byť certifikované na použitie na multifunkčných ihriskách.

**Otázka č. 4:**

Žiadame o podrobnú špecifikáciu prvkov workout a ich počty.

**Odpoveď č. 4:**

V prílohe tohto vysvetlenia Vám predkladáme prvok workoutu v prílohe ako výkres a k nemu prislúchajúce položky:

Popis položky	Množstvo	MJ
Oceľový stĺp (vrátane povrchovej úpravy a kotviacich prvkov do betónu)	6	ks
Hrazda (vrátane povrchovej úpravy)	7	ks
Bradlá (vrátane povrchovej úpravy a kotviacich prvkov do betónu)	1	ks
Oceľové uši	4	ks
Výkopové práce	1	ks
Montážne práce	1	ks
Betón triedy c 16/20	1	ks
Betónové obrubníky	12	ks
Doprava	1	ks
Gumená podlaha (30 m <sup>2</sup> )	1	ks

Vyššie uvedené položky uchádzač zahrnie do nacenenia jednej položky s názvom Prvky workout (stĺpy, kotvenie s povrchovou úpravou,-hrazda,bradlá oceľové uši), 1 súb. vo výkaze výmer.

**Otázka č. 5:**

V TS sa spomína technické vybavenie ihriska ako napr. volejbalové a tenisové stĺpy a futbalové bránky, avšak výkaz výmer tieto položky neobsahuje, žiadame upresniť.

**Odpoveď č. 5:**

Futbalové bránky budú súčasťou mantinelového systému. Ostatné vybavenie ako volejbalové a tenisové stĺpy nepožadujeme.

Prílohy: v zmysle textu