

**Obec Lietavská Svinná - Babkov**  
**Lietavská Svinná 160, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov**

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo/dátum  
10.12.2015

Vybavuje/   
Hana Mateičková  
+421 903 266 117

VEC: Žiadosť o vysvetlenie

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov Vám posielame stanovisko verejného obstarávateľa :

Otázka : prosím o vysvetlenie 1. vo výkaze výmer je uvedené zateplenie XPS hr. 50 mm ale v sprievodnej technickej správe je uvedená hrúbka 60 mm. Čo platí ? 2. vo výkaze výmer je uvedené zateplenie ostenie hr. 20 mm ale v sprievodnej technickej správe je uvedená hrúbka 30 mm. Čo platí ?

Odpoveď : Platia údaje uvedené vo výkaze výmer.

S pozdravom

Hana Mateičková