

PRÚDOVÁ SÚSTAVA: 3+PEN, str. 50 Hz, 400 V, TN-C

Ochrana pred úrazom elek. prúdom v normálnej prevádzke (základná ochrana) podla STN 33 2000-4-41
- ochrana izolovaním živých častí a ochrana zábranou a krytmi. Ochrana pred úrazom elek. prúdom
- pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí alebo ako ochrana pri poruche) sústavou TN-C a uzemnením, podla STN 33 2000-4-41.

AUTOR:	Ing.arch. M. Bugalová	Architektonický ateliér linea Nám. osloboditeľov 39, Michalovce
ZOD. PROJEKTANT ELI:	Ing. E. Ridošová	
OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Zbudza	
MIESTO STAVBY:	ZBUDZA ,č. 71, par.č. 255,254,257, 201/1,256,119/2	
NÁZOV STAVBY:	REKONŠTRUKCIA OBJEKTU PRE KOMUNITNÚ ČINNOSŤ V OBCI ZBUDZA	STUPEŇ: projekt stavby DIEL : VSR
OBJEKT:	SO 02 ELEKTRICKÉ ODBERNÉ ZARIADENIE- zmena	DÁTUM: 11/2015
NÁZOV VÝKRESU:	PREHĽADOVÁ SCHÉMA ROZVODU	MIERKA: Č.V. 3