



Č. M.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA V m <sup>2</sup>	OSVETLENIE V LX
1	SCHODISKO	4,50	100
2	CHODBA	7,40	100
3	CHODBA	9,80	100
5	BALKÓN	11,70	
6	SPOLOČENSKÁ MIEST. PRE OBCIAN ZDRUŽENIA	35,70	300
7	SPOLOČENSKÁ MIEST.	35,60	300
8	WC ŽENY	1,74	100
9	WC MUŽI	1,96	100
10	MLÁA KLUBOVŇA	15,80	300
11	SKLAD	8,48	100

## POZNAMKY

Instalácia navrhnutá kablami CYKY pod omietkou alebo nad podlahou pevnou

Yypinace osadke na stene vo v. 1.2., zasuvky podľa popisu

Zasuvky v izbach osadte na stene vo v.0.2m , v tech. miestnostiach vo v. 1.2m  
Nástenné svietidlá osadte na stene vo v.2,10m

Nástenné svietidlá osadte na stene vo v.2,10m

Rozvodná sieť: 3/N/PE-AC400V/230V,50Hz,TN-S

1, v norm. prevádzke – ochrana izolovaním živých častí (čl.412.1)

2, pri poruche – samočinným odpojením napájania v sieťach TN (čl.4.13.1)

PROJEKTANT : EU	INVESTOR : OBEC ZBUDZA	AUTOR ASR : ING. RIDOŠOVÁ EVA
ING. RIDOŠOVÁ	ING. RIDOŠOVÁ	Konečná 8 Michalovce
Miesto stavby : ZBUDZA č. 71, Part. č. 255		tel.: +421907200321 osv.č.5.0180.1988 IZ.P.A.B.EZ SKS12746A45-3
Investor :		
STAVBA : REKONŠTRUKCIA OBJEKTU PRE KOMUNITNÚ ČINNOSŤ V OBCI ZBUDZA	Učel : PROJEKT SP	
OBJEKT : SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT	Dátum : 11/2015	
OBŠAH : ELEKTROINŠTALÁCIA -2.NP	Diel : EL.-ELEKTROINŠTALÁCIE	
	Mierka : 1 : 75	Vyk. č. 7