



LEGENDA:

1	PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX GB 162-25, EXCELENT, Q = 4,8 - 23,3 kW, EKVITERMNÁ REGULÁCIA	1 ks
2	AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK TV BUDERUS LOGALUX WU 160, V = 160 l	1 ks
3	TLAKOVÁ EXPAZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU FLAMCO FLEXCON C , V=50 l, PLNIACI TLAK p=1,0 bar	1 ks
4	ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VYKUROVACEJ VODY ANTICa++, DN 25	1 ks
5	ZABUDOVANÉ KOTLOVÉ ČERPADLO - SÚČASŤ DODÁVKY KOTLA TEPL. OBEH. ČERP. BUDERUS	1 ks
6	POTRUBNÝ ODDĽOVAČ - DODÁVKA ZTI	1 ks

LEGENDA:

—	PRIVODNE POTRUBIE	GK	⊕	GULOVÝ KOHUT	AOV	⊕	AUTOMATICKÝ ODVZDUSNOVACÍ VENTIL
- - -	VRATNE POTRUBIE	EUK	⊗	ELEKTRICKÁ UZATVARACIA KLAPKA	VK	⊕	VYPUSTACÍ KOHUT, STN 13 7061
— E —	EXPAZNÉ POTRUBIE	PVP	⊗	POISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ	T	⊕	TEPLOMER 0 - 100 st. C
- - - - -	DOPLNOVACIE POTRUBIE	SV	⊗	SPATNÝ VENTIL	M	⊕	TLAKOMER 0 - 0,4 MPa TLAKOMEROVÝ KOHUT
- - - >	ZMENA DIMENZIE POTRUBIA	SK	⊕	SPATNA KLAPKA MEDZIPRIRUBOVA	RV	⊗	REGULACNÝ VENTIL
- > 0,5 %	SPAD POTRUBIA	F	⊕	FILTER S VYMENNOU VLOŽKOU			
→	SMER TOKU MEDIA	ZP	⊕	ZASLEPOVACIA PRIRUBA			

ČASŤ - VYKUROVANIE

AUTOR	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>THERM G A S</b> HVIEZDOSLAVOVA 363/38 058 01 P O P R A D ICO: 306 44 259 TEL.CIS: 052/7734285	
	ING. P. BENDIK	ING. P. BENDIK			
INVESTOR	OBEC ŽAKOVCE, okr. KEŽMAROK			DATUM	NOVEMBER 2015
MIESTO STAVBY	ŽAKOVCE, okr. KEŽMAROK			ZMENA	
STAVBA	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU ŽAKOVCE			STUPEN	REALIZAČNÝ PS
OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT			ZAK. CISLO	1168/3215
OBSAH VYKRESU	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE			ARCH. CISLO	
				FORMAT	2A4
				MIERKA	VYKRES CISLO
				-	02