



CHODNÍK

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:10
Základná chrana pred zásahom elektrickým prúdom :

- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana základnou izoláciou živých častí

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche :

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN
- ochrana uzemnením a ochranným pospájaním
- dvojité alebo zosilnená izolácia

PROSTREDIE :

PODLA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č.1/2016

SÚSTAVA :

3/PEN (N/PE) AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

LEGENDA ELEKTROŠTALÁCIE:

- Rozvádzač
- ⌋ Zásuvka 230V, 16A
- ⌋ Striedavý vypínač (č.6)
- ⌋ Jednopolový vypínač (č.1)
- ⌋ Sériový vypínač (č.5)
- ⌋ A – Svetidlo žiarivkové 2x36W s lesklou mriežkou
- ⌋ B – Svetidlo žiarivkové 2x36W s krytím IP44
- ⌋ C – Svetidlo žiarovkové vonkajšie (max.60W), IP44
- ⌋ D – Svetidlo žiarovkové nástenné (max.60W)
- ⌋ E – Svetidlo žiarovkové stropné (max.60W)
- ⌋ F – Núdzové svetidlo
- ⌋ Sporákový vypínač so signálkou

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI:	M2
1.01	SÁLA S JAVISKOM	158,34
1.02	VSTUP	18,35
1.03	KANCELÁRIA	24,95
1.04	KANCELÁRIA	18,09
1.05	KUCHYŇA	21,50
1.06	ŠATŇA	25,27
1.07	WC - ŽENY	2,65
1.08	WC - MUŽI	2,65
1.09	VSTUPNÁ CHODBA K WC	8,41

ZODP.PROJEKTANT	ING. PETER BULIK			Ing. Peter BULIK Dmava č.268 049 42 D r n a v a	
KRESLIL :	ING. PETER BULIK				
VYPRACOVAL :	ING. PETER BULIK				
VLASTNÍK :	OBEC HRUŠOV, súp.č.5 049 43 HRUŠOV			DÁTUM	1 / 2016
MIESTO STAVBY	OBEC : ROŽŇAVA	PARCELA	222/1	STUPEŇ PD	SP
	OKRES : ROŽŇAVA	SÚP.Č	69	ČÍSLO ZÁKAZKY	1 / 2016
OBJEKT - TÉMA	ELEKTROINŠTALÁCIA KULTÚRNEHO DOMU HRUŠOV			ARCHÍVNE ČÍSLO	
STAVEBNÝ OBJEKT	KULTÚRNY DOM			ČÍSLO KÓPIE	
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA			FORMÁT	A3
OBSAH VÝKRESU	1. NADZEMNÉ PODLAŽIE (SITUÁCIA)			MIERKA	čís.výk.
				1:100	E-1

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLI AUTORSKEHO ZÁKONA 618/2003 BEZ SOHLASU NEPRÍPUSTNÉ!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VÝPRACOVANÁ NA VYDANIE "STAVEBNÉHO POVOLENIA"