



| | | |
|------------|--|----|
| VK | Vypúšťací kohút DN 15 | 5 |
| GK | Guľový kohút IVR DN 15, 32, 40 | 11 |
| ON | Odvzdušňovacia nádobka DN 25 | 4 |
| AOV | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | 5 |
| P | Tlakomer, 0 - 350 kPa | 2 |
| T | Teplomér, 0 - 200 °C | 3 |
| 8 | Spätný ventil DN 15, 25 | 4 |
| 7 | Filter s vymeniteľnou vložkou DN 15, 25 | 2 |
| 6 | Trojcestný zmiešvací ventil 3 MG 25 - 12, G 1" kv 12 m ³ /hod. s el. pohonom ESBE rady 60 | 1 |
| 5 | Čerpadlo Grundfos 25-80, DN 25, h = 4 m | 1 |
| 4 | Kotlový modul s čerpadlom UPS 25/40, trojcestným ventilom DN 32 s pohonom a GK DN 32 | 1 |
| 3 | Expanzná nádobka REFLEX NG 140/3, veľkosti 140 litrov | 1 |
| 2 | Akumulačná nádobka C 800 LT, objem 800 litrov | 1 |
| 1 | Teplotovodný kotol na drevo a peletky KTP 30, výkon 18 - 30 kW | 1 |
| Pol. | Názov | ks |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|
| VEDÚCI PROJEKTANT | Mária Snopková | Mária Snopková ul. Slobody č. 25 052 01 Spišská Nová Ves tel. 4463147, 0903 944 909 | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | Mária Snopková | | |
| VYPRACOVAL | Mária Snopková | | |
| STAVEBNÍK | Obec Hniliec | | |
| MIESTO STAVBY | Hniliec | STUPEŇ | PS |
| OBJEKT | ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTU CENTRA MIESTNYCH SLUŽIEB V OBCI HNILEC | DÁTUM | 1.2.15 |
| | | POČET A4 | 2 |
| OBSAH VÝKRESU | Funkčná schéma | MIERKA 1 : 25 | Č.V. 5 - ÚJK |