

Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa

KOCKA – MULTIFUNKČNÉ KULTÚRNO – VZDELÁVACIE CENTRUM“ – podlimitná
zákazka, zverejnená vo vestníku dňa 9.7.2014 pod číslom 13944 –WYP vestník
číslo132/2014

VEC : Vysvetlenie k SP

Na základe žiadosti o stanovisko „ ktorý Vami poskytnutý výkaz výmer je potrebné naceniť, nakoľko ste nám na CD – súťažné podklady poskytli 3 druhy výkazu výmer. Prosím o Vaše stanovisko vzhľadom na správne a úspešné nacenenie predmetnej zákazky“, Vám zasielame nasledovné:
CD, ktoré Vám bolo zaslané, obsahuje samostatný adresár KOCKA výkaz výmer, ktorý je potrebné naceniť

V Košiciach dňa 16.7.2014

Mgr. Katarína Slobodová

KOCKA – MULTIFUNKČNÉ KULTÚRNO – VZDELÁVACIE CENTRUM“ – podlimitná
zákazka, zverejnená vo vestníku dňa 9.7.2014 pod číslom 13944 –WYP vestník
číslo132/2014

VEC : Vysvetlenie k SP

Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov Vám zasielame
nasledujúce stanoviská:

1. Vo VVO, oddiel III, bod III. 1.3 Technická alebo odborná spôsobilosť
- doklad podľa § 28 odst. 1 písm b) zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov – uskutočnenie minimálne
5 stavebných prác rovnakých alebo podobných ako je uvedené v opise
predmetu zákazky.“

Odpoveď:

Stavebné práce rovnakých alebo podobných - je nutné doložiť práce, ktoré majú
charakter pozemných stavieb.

2. VO žiada predložiť doklad stavbyvedúceho v rozsahu oprávnenia min. Pre
inžinierske stavby. Nie je potrebné predložiť osvedčenie aj stavbyvedúceho
s rozsahom oprávnenie Pozemné stavby?

Odpoveď:

Dňa 23.7.2014 je do vestníka na UVO zaslané revidendum s predpokladom
uverejnenia dňa 24.7.2014. Vo výzve na predkladanie ponúk došlo k omylu, do
súťaže je nutné doložiť osvedčenie stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenie
Pozemné stavby.

- 3.Do obálky“Ostatné“ predkladáme aj Návrh zmluvy bez uvedenia cien. Bude
postačujúce predloženie návrhu ZoD v tejto obálke bez príloh k ZoD?

Odpoveď:

Prílohu ZoD tvoria:

- príloha č. 1 – položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane
rekapitulácie nákladov stavby (túto prílohu **nie je nutné** dokladať do obálky
označenej ako časť OSTATNÉ)
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným
zobrazením väzieb medzi procesmi (túto prílohu **je nutné** dokladať do obálky
označenej ako časť OSTATNÉ)
- príloha č. 3 - rozpis prác realizovaných subdodávateľsky (túto prílohu **je nutné**
dokladať do obálky označenej ako časť OSTATNÉ)
- príloha č. 4 – prípadné zmluvy o poddodávkach (túto prílohu **je nutné** dokladať do
obálky označenej ako časť OSTATNÉ)

4. V časti III.1.3 výzvy na predkladanie ponúk je uvedené, že uchádzač predloží

údaje o osobe zodpovednej za riadenie stavebných prác – stavbyvedúci s oprávnením inžinierske stavby.

Odpoveď:

Dňa 23.7.2014 je do vestníka na UVO zaslané revidendum s predpokladom uverejnenia dňa 24.7.2014. Vo výzve na predkladanie ponúk došlo k omylu, do súťaže je nutné doložiť osvedčenie stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenie Pozemné stavby.

5. Vo výkaze výmer v časti 2n Silnoprádové rozvody je v popise položiek Svietidlá uvedené : „ podľa výberu resp. Podľa schválenia architektom projektu“. Môže verejný obstarávateľ definovať výrobcu svietidiel alebo určiť ako postupovať pri nacenení daných svietidiel?

Odpoveď:

Dňa 22.7.2014 bol všetkým uchádzačom zaslaný list s doplnením súťažných podkladov, v tomto doplnení sa nachádza aj špecifikácia pre svietidlá.

6. K zdvíhacej plošine pre imobilných nie sú uvedené technické parametre. Žiadame verejného obstarávateľa o ich doplnenie.

Odpoveď:

Pre plošinu bude realizovaná v rámci stavebných prác predpríprava, a nie je spracovaná vo výkaze výmer. Prikladáme jej špecifikáciu:

Šikmá schodisková plošina (odporúčaný model LOGIC - taliansky výrobca EXTREMA LIFTS)

Minimálna šírka schodiska:.....850 mm
Rozmery plošiny:.....min. 750x600 / max.1000x800 mm
Maximálna nosnosť:.....250 kg
Min / Max sklon:.....10°- 45°
Minimálne rozmery zavretej plošiny:.....350 mm
zdialenosť koľajníc od steny:.....115 mm
Prívodné napätie:.....230 V, nabíjačka 24V DC/50÷60 Hz
Prevádzkové napätie:..... 230V jednofázové, 24V ovládacie a pomocné odvody
Príkion:.....0,54 kW
Inštalácia:.....interní / externí
Pomalý rozbeh:.....štandard
Rýchlosť:.....0,1 m/s
Pohon:.....záberom ozubeného kolesa do hrebeňovej tyče
Umiestnenie plošiny:.....na pravej strane schodiska v interieri

V PD je s plošinou uvažované, ako o predpríprave (elektroinštalácia a stavebná príprava).

V Košiciach dňa 23.7.2014


Mgr. Katarína Slobodová