

ZATEPLENIE STRECHY

- TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 2x160 MM Z DOSEK Z POLYSTYRENU EPS 150
- STN EN 13 162, ETAG 004, S REAKCIOU NA OHEŇ B-s1, d0 , CELOPLOŠNE LEPENÝ LEPIACOU MALTOU V HR. 5 MM - 5,0 KG/M2,
- PAROZÁBRANA

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

- VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ ZLOŽENÝ SYSTÉM S OMIETKOU, S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 150 MM Z DOSEK Z POLYSTYRENU EPS 70 S
- STN EN 13 162, ETAG 004, S REAKCIOU NA OHEŇ B-s1, d0 , CELOPLOŠNE LEPENÝ LEPIACOU MALTOU V HR. 5 MM - 5,0 KG/M2,
- DOPLNKOVÉ KOTVENIE SKRUTKOVACÍMI KOTVAMI STR-U V POČTE MIN. 6 KS/M2, ZÁKLADNÁ DVOJNÁSOBNÁ VRSTVA VÝSTUŽNEJ MALTY 2X6 KG/M2
- A DVOJNÁSOBNÁ SKLOTEXTILNÁ MREŽKA R131 A101 3,5X3,8 MM 160 G/M2, PENETRAČNÝ NÁTER 700 - 0,2 KG/M2.

ZATEPLENIE SOKLA

- VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ ZLOŽENÝ SYSTÉM S OMIETKOU, S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 150 MM Z DOSEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU EPS PERIMETER,
- STN EN 13 162, ETAG 004, S REAKCIOU NA OHEŇ B-s1, d0 , CELOPLOŠNE LEPENÝ LEPIACOU MALTOU V HR. 5 MM - 5,0 KG/M2,
- DOPLNKOVÉ KOTVENIE SKRUTKOVACÍMI KOTVAMI STR-U V POČTE MIN. 6 KS/M2, ZÁKLADNÁ DVOJNÁSOBNÁ VRSTVA VÝSTUŽNEJ MALTY 2X6 KG/M2
- A DVOJNÁSOBNÁ SKLOTEXTILNÁ MREŽKA R131 A101 3,5X3,8 MM 160 G/M2, PENETRAČNÝ NÁTER 700 - 0,2 KG/M2.


RAMPA

- ZÁKLAD - ZÁKLADOVÝ PÁS BETÓN C20/25
- NOSNÁ STENA - STENA HR. 250 MM Z DEDNACÍCH TVÁRNIC
- NOSNÁ DOSKA - ŽELEZOBETÓN C25/30 HR. 150 MM + OCEĽ D12a150
- VYROVNÁVACÍ POTER HR. 50 MM
- BETONOVÁ DLAŽBA HR. 40 MM

ZÁBRADLIE

- STÉPK D 63 - BOČNÉ KOTVENIA DO NOSNEJ DOSKY
- MADLO D 63 VO VÝŠKE 300 MM A 1000 MM
- ZVISLÁ VÝPLŇ D12 a 120 mm

ZVAZOK ČÍSLO



						Zodpovedný projektant - pečiatka	
Zmena	3				Vypracoval		
	2						
	1	-				-	Dátum
<b>ING. VLADISLAV SLOSARČIK</b> Architektonicko-projektový ateliér ARTUM Okružná 30, 084 01 Stará Ľubovňa, mobil: 0903492475, e-mail: artumstro@gmail.com							
Autor návrhu		Ing SLOSARČIK Vladislav		Projektant stavby		Ing SLOSARČIK Vladislav	
Zodpov. projektant		Ing SLOSARČIK Vladislav		Vypracoval		Ing SLOSARČIK Vladislav	
Objednávateľ		OBEC UDOL					
Miesto stavby		UDOL ŠUP. Č. 2		Parcela		KN C 111/13	
Názov stavby		REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI UDOL					
Stavebný objekt		KULTÚRNY DOM				Klasifik. stavby	
						1 2 2 0	
Časť	D	Diel	D-1 STAVEBNÉ RIEŠENIE				
Obsah výkresu		REZ A-A				Stupeň projektu	
						STAVEBNÉ POVOLENIE	
						Archívne číslo	
						Číslo výkresu	
						- D1-104	