



DOVOLENÉ VZDIALENOSTI MEDZI KRIŽUJÚCIMI SA
PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ PODĽA STN 736005

NN KÁBEL - NN KÁBEL :	5 cm
NN KÁBEL - VN KÁBEL :	20 cm
NN KÁBEL - SLABOPRÚD :	20 cm
NN KÁBEL - PLYNOVOD NTL :	10 cm
NN KÁBEL - PLYNOVOD STL :	10 cm
NN KÁBEL - VODOVOD :	40 cm
NN KÁBEL - TEPIVOD :	30 cm
NN KÁBEL - KANALIZÁCIA :	30 cm

DOVOLENÉ VZDIALENOSTI MEDZI KRIŽUJÚCIMI SA
PODZEMNÝMI VEDENIAMÍ PODĽA STN 736005

NN KÁBEL - NN
NN KÁBEL - VN
NN KÁBEL - SLA
NN KÁBEL - PLY
NN KÁBEL - PLY
NN KÁBEL - VOD
NN KÁBEL - TEP
NN KÁBEL - KAN

ULOŽENIE KÁBELOV PODĽA STN 341050 Z ROKU 1980
/ ZMENA "C" / A SÚČASNE PODĽA STN 736005