


27

mm² AlFe

KOMUNIKÁCIA


REZ RYHOU A-A



LEGENDA

- NAVRH. KÁBEL V ZEMI V RYHE 35x80 cm
 ——— NAVRH. ZÁVESNÝ KÁBEL AYKYz 4Bx16 mm² PONAD HLAVNÚ CESTU
 - - - JESTV. VZDUŠNÉ SEKUNDÁRNE VEDENIE NN
 - ● - JESTV., RESP. NAVRHOVANÝ, PODPERNÝ BOD BETÓNOVÝ JEDNODUCHÝ
 RE - NAVRH. ROZVÁDZAČ MERANIA NA VEREJNE PRÍSTUPNOM MIESTE
 RH - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU
 SPP2 - PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA TYP SPP2 D IV P2I NA PODP. BODE - POZRI SD 01
 —|— NAVRH. UZEMŇOVACÍ VODIČ FeZn • 10 mm V KABELOVEJ RYHE

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN, A.C. 50 Hz, 400 V, TN-C
 VONKAJŠIE VPLYVY : PODLA DOLOŽENÉHO PROTOKOLU / STN 33 2000-5-51
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM : STN 33 2000-4-41
 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, PRÍLOHA A.1
 UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU, PRÍLOHA B.3
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPÁJANIA PRI PORUČE V SIETI TN-C, čl. 411.3.2



VOSTI MEDZI SÚBEŽNÝMI
 AMI PODLA STN 736005

3EL : 5 cm
 3EL : 20 cm
 PRÚD : 20 cm
 /OD NTL : 40 cm
 /OD STL : 60 cm
 /D : 40 cm
 /OD : 30 cm
 ZÁCIA : 50 cm

Vypracoval Ing. JÁN SOTÁK	Zodp. projektant Ing. JÁN SOTÁK	Podpis <i>[Signature]</i>	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK DUKL. HRDINOV 2473 ŽIVN. ODD.-VRANOV n/T 09301 VRANOV n/T sp. č. 20-97/1453/002 0907-020591 reg. č. 632/97
Miesto stavby : ĎURĎOŠ, PARCELA č. 144/2			Okres : VRANOV n. T.
Investor : OBEC ĎURĎOŠ, OBECNÝ ÚRAD č. 36			
Stavba : DOM NÁDEJE			
Objekt : SO 02 - ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			
Obsah : SITUÁCIA - VZDUŠNÁ ČASŤ PRÍPOJKY			
Formát : 2xA4	Dátum : 12./2015	Mierka : 1:200	Č. výkr. : 1