



LEGENDA:

- Potrubie prírodné k vykurovacím telesám z rúr PEX-Al-PEX
- Potrubie vratné k vykurovacím telesám z rúr PEX-Al-PEX
- Potrubie expanzné k expanznej nádobe z rúr PEX-Al-PEX
- Rozvody elektroinštalácie - dodávka EI1

- TV 15 (8,00) RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL AKO SÚČASŤ VYKUROVACIEHO TELESA S TERMOSTATICKOU HLAVICOU KVAPALINOVOU
- UV 15 RADIÁTOROVÁ PRIPOJOVACIA ARMATÚRA ROHOVÁ PRE DVOJRÚRKOVÝ SYSTÉM SO SVORNÝMI ŠRUBENIAMÍ PRE PRECHOD NA POCHROMOVANÚ MEDENÚ RÚRKU
- OV 15 RADIÁTOROVÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Z 15 ZASLEPOVACIA ZÁTKA

- GK GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ
- VK VYPÚŠŤACÍ VENTIL
- F FILTER NA ZACHYTÁVANIE NEČISTOT
- AO AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- Ma TLAKOMER SO SPODNÝM PRIPOJENÍM, PRIEMER 100mm, ROZSAH 0-400 kPa
- RV VENTIL POISTNÝ ROHOVÝ PRUŽINOVÝ
- FA SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
- PR REGULÁTOR PRIESTOROVEJ TEPLOTY S TÝŽDENNÝM PROGRAMOM

KRESLIL ING.PETER DURKOTH	VYPRACOVAL ING.PETER DURKOTH	ZOD. PROJEKTANT ING.PETER DURKOTH	<div><div> PRODAP s.r.o.</div><div>TEL.: 0905 626 223</div></div> <div>SÍDLISKO I, SÚP.č. 980 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU</div>	
MIESTO STAVBY: KULTÚRNY DOM, s.č. 241, Parc.č.518/2, 518/3, K.Ú. POŠA, LV č.743			POČET	3•A4
INVESTOR: OBEC POŠA, OBECNÝ ÚRAD 241, 094 21 NIŽNÝ HRABOVEC			DÁTUM	12 / 2015
STAVBA : <div>REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI POŠA</div>			STUPEŇ	SP
			KÓTOVANIE	MM
OBJEKT : SO 01 KULTÚRNY DOM			Č.ZÁKAZKY	
DIEL : ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			MIERKA	Č.VÝKRESU
OBSAH : SCHÉMA ZAPOJENIA TOPNÝCH TELIES			1 : 50	SO01.V3