


# Rozvodnica RB

skrinka EATON typ BF-U-3/72-C;IP 30  
Z 588x620x140;IP 30

## Náplň RB :

- 1 x spínač QM 63/3,400 V;63 A
- 1 x napäťová spúšť 230 V
- 1 x zvodič prepätia SLP 275 V/4
- 1 x istič IJ B/2/1;2 A
- 6 x istič IJ B/10/1;10 A
- 15 x istič IJ B/16/1;16 A
- 1 x istič IT B/16/3;16 A
- 2 x istič IT B/20/3;20 A
- 2 x prúd. chránič FI 25/4P/0,03
- 1 x impulzné relé 16 A,230 V




č. paré

Druh siete : 3+N+PE,TN-C-S,230/400 V,50 Hz

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD )

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Obec Horné Plachtince, Horné Plachtince č.75, 991 24			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Horné Plachtince č.71, parc.č. 86			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :  Rekonštrukcia obecnej budovy obce Horné Plachtince - Kultúrny dom - stavebné úpravy -			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	67/01/2015
			Mierka	
			Formát	3A4
			Dátum	júl 2015
			Č. výkresu	EL 4
Názov dokument.: Rozvodnica RB - jednopólová schéma				