

N 1.01 OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU


 HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ( náplň min. 6 Kg )

#### —45 POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ

45 POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ

HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU



 NÚDZOVE OSVETLENIE S OZNAČENÍM SMERU ÚNIKU



**POŽIARNY UZÁVER EI-30C2**

## 30C2 OPATRENÝ SAMOZATVÁRAČOM



TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS, (h=1,3m)

\*poznámka

\*poznámka POŽIARNE UZÁVERY OTVOROV EI-30C2

JE MOŽNÉ BEZ DALŠÍCH OPATRENÍ NAHRADIŤ

POŽIARNYMI UZÁVERMI EI 30D3

LEGENDA MIESTNOSTÍ:				
Č.M. MAZOV MIESTNOSTI	POLOHA (m <sup>2</sup> )	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
		PODLAHA	STĚNA	STROP
SPOLUČNÉ PŘÍSTOBY				
1.00	ZADVĚŘE	12,9		KAZETOVÝ ŠAROK + PLUV.P.
1.01	VSTUPNÁ HALA	19,3		KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.02	INFORMÁTOR	4,9		KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.03	ZÁZEMÍ INFORMÁTORA	4,2		KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.04	CHOZBA+PODATELNA	28,2		KAZETOVÝ ŠAROK + PLUV.P.
1.05	PODATELNA	28,7	EXSTUČKA	KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.06	DEŇNÁ MĚSTNOST+PODATELNA	4,9	OMĚTNA	KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.07	JUSTIČNÁ STRAŽ	7,5		KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.08	DEŇNÁ MĚST - JUSTIČNÁ STRAŽ	5,2		KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.09	TECHNICKÁ MĚSTNOST	3,5		KAZETOVÝ ŠAROK.P
1.10	ČAKARÁN	54,8		KAZETOVÝ ŠAROK + PLUV.P.
SPOLU		172,1		

Č.M. NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
-----------------------	-----------------------------	------------------

	(iii)	PODLAHA	STENA	STROP

## SPOLČNÉ PRIESTORY

1.00	ZALOŽENIE	12,9		KAZETOVÝ SÁROPK, PLYV.P.
1.01	VSTUPNÁ HALA	19,3		KAZETOVÝ SÁROPK
1.02	INFORMAČNÝ	4,9		KAZETOVÝ SÁROPK
1.03	ZÁŽELENIE - INFORMÁTORA	4,2		KAZETOVÝ SÁROPK
1.04	CHOĎBA-PODATELŇA	28,2		KAZETOVÝ SÁROPK, PLYV.P.
1.05	PODATELŇA	26,7	ERUBIKULICA	KAZETOVÝ SÁROPK
1.06	DEŇNÁ MESTNOST-PODATELŇA	4,9		KAZETOVÝ SÁROPK
1.07	JUSTIČNÁ STRAŽ	7,5		KAZETOVÝ SÁROPK
1.08	DEŇNÁ MEST. - JUSTIČNÁ STRAŽ	5,2		KAZETOVÝ SÁROPK
1.09	TECHNICKÁ MESTNOST	3,5		KAZETOVÝ SÁROPK
1.10	ČAKAČNÁ	54,8		KAZETOVÝ SÁROPK, PLYV.P.

$\pm 0,000$  = exist. úroveň podlahy

Ministerstvo spravodlivosti SR,

# REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VSTUPNÝCH PRIESTOROV A PODATEĽNÉ V BUDOVE MINISTERSTVA SPRÁVODLIVOSTI SR

VYPRACOVAL: MGR. ĽUBOŠ VYRÚBAL

**VYPRACOVAL:** MGR.LUBOŠ VYRÚBAL

**VEDÚCI PROJEKTU:** ING. MILAN KOLLÁR

ou:	INVESTOR: Ministerstvo spravodlivosti SR
-----	--

KRAJ: Bratislavský	MIESTO: MS SR, Župné námestie 13, Bra
--------------------	---------------------------------------

ČASŤ: SO 100/7 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

ČASŤ: SO 100/7 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY ARCH. Č.

**PÔDORYS PRÍZEMIA (úroveň ±0,000)**

**PÔDORYS PRÍZEMIA (úroveň ±0,000)**

PÔDORYS PRÍZEMIA (úroveň ±0,000)	1:100	100/7-01
----------------------------------	-------	----------

