

EXISTUJÚCE VEDENIA
NAVRHOVANÁ ÚPRAVA
CYKY-J 5x6
KLIMA 1 NA STRECHE
CYKY-J 5x6
KLIMA 2 NA STRECHE
CYKY-J 5x6
KLIMA 3 NA STRECHE
PEN
LPE
32C3
32A
LPE
32C3
32A
LPE
32C3
32A
FA21
FA22
FA23
L1, L2, L3, 50Hz, 400V, TNC

NAPAŤOVA SUSTAVA: 3, PEN, 50Hz, 400V, TNC
OCHRANA: IZOLÁCIOU, KRYTMI
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
PRIESTORY: VIĎ PROTOKOL STN 332000-5-51

220 IKO 1998 EZ P A E2			
VYPRACOVAL	ING ČURI	KRAJ:	KOŠICKÝ
MIESTO:	KOŠICE, MOJMÍROVA UL. Č.5		
STAVEBNIK:	KRAJSKÁ PROKURATÚRA KOŠICE	FORMÁT	1A4
STAVBA:	ADMIN. BUDOVA KRAJSKEJ PROKURATÚRY	DÁTUM	3/2015
		ÚČEL	DRP
OBJEKT:	KLIMATIZÁCIA MIESTNOSTI NA 5. - 8. POSCHODI	ČÍSLO ZÁKAZKY	27/15
OBSAH:	ÚPRAVA ROZVÁDZAČA HR, POLE Č. 2	MIERKA	
		ČÍSLO VÝKRESU	7