

**DOM NÁDEJE - MAŠKOVCE**

parc. č. 1, súp. č. 2, kat. územie Maškovce, obec Maškovce, okr. Humenné

Investor : **Obec Maškovce**, Maškovce 2, 067 32 Maškovce

**PROTOKOL**

**o určení vonkajších vplyvov a o určení druhu prostredia pre EZ č. P034.0415E**

**ELEKTROINŠTALÁCIA**

apríl 2015

sada č. :

Vypracoval : **Ing. Rudolf Štober**

*Zloženie komisie:*

**Predseda :** Ing. arch. Róbert Lajčiak - autor projektu

**Členovia :** Ing. Rudolf Štober – projektant elektrických zariadení

*Názov objektu:* **DOM NÁDEJE - MAŠKOVCE**

*Investor :* **Obec Maškovce**, Maškovce 2, 067 32 Maškovce

*Podklady použité na vypracovanie protokolu:*

Projektová dokumentácia stavebnej časti a predložené využitie jednotlivých priestorov, normy STN 33 2000-1:04/2009, STN 33 2000-5-51: 05/2010 + A11: 12/2013 + O1: 08/2014, vizuálna obhliadka na mieste.

*Opis technologického procesu a zariadenia:*

„DOM NÁDEJE - MAŠKOVCE“, na parc. č. 1, súp. č. 2, v obci Maškovce, okr. Humenné - predstavuje časť jestvujúceho objektu.

Priestory budú riadne vykurované po celé vykurovacie obdobie. V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak nebezpečné látky.

Sociálne zariadenia - sú samostatné miestnosti. Počas prevádzky môže voda príležitostne kondenzovať v kvapkách alebo môže dochádzať k zrážaniu vlhkosti na stenách, avšak sa nepredpokladá zrážanie a stekanie vody ( výskyt vody: AD2 – voľne padajúce kvapky ).

*Prostredie:* **Všetky vnútorné priestory**  
**AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AN2, AP1, AR1, BA1, BB1, BC2, BD2, BE1CA1, CB1**

**Prostredie pod prístreškom** (svietidlá na fasáde pod prístreškom)  
**AA7, AB7, AC1, AP1, AQ3, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1**

*Zdôvodnenie :* Elektroinštalácia – je elektrické zariadenie v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z - zaradené do skupiny B, (vyhradené tech. zariadenie), kde elektrické prúdy a napätia prevyšujú bezpečné hodnoty, ale nie sú zaradené vo zvýšenej miere ohrozenia – skupina A. V zmysle § 19 cit. vyhlášky sú oprávnený na EZ pracovať len elektrotechnici (min. §22). Obsluhovať predmety elektrických zariadení, ale len v rozsahu „ZAP. – VYP.“ môže aj osoba bez elektrotechnickej kvalifikácie. Akákoľvek iná manipulácia na elektrických zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie **zakázaná**.

.....  
predseda komisie