



- VYKUROVACIE POTRUBIE PRÍVODNÉ
- VYKUROVACIE POTRUBIE SPIAČOČNÉ
- 22VK 600x 2400 + TERMOHLAVICE

VVK. OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO

KORAD VENTIL KOMPAKT
- K KONDENZAČNÝ KOTOL Vtiodens 100-W 35kW
- E EXPANZNÁ NÁDOBA 35 L
- 103

ČÍSLO MIESTNOSTI
- 20°C

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA MIESTNOSTI

LEGENDA MIESTNOSTI				
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLÔCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	POZNÁMKY
101	VSTUP + SAMŤA	31,75	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
102	SPOLUČENSKÁ MIESTNOSŤ	227,85	PARKETY	DIERENKA 125TA
103	JAVISKO	51,98	PARKETY	DIERENKA 125TA
104	SCHODISŤA	20,5	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
105	SÍDLA	5,12	PVC	PVC SOKLIK
106	KUCHYŤA	4,6,00	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
107	KUŠOVŤA	56,00	PARKETY	DIERENKA 125TA
108	CHODBA	17,01	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
109	WC MUŽI – UMŤVARNI	3,61	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
110	KOTOLA	1,76	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
111	WC MUŽI	8,24	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
112	WC ŽENY	6,67	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK
113	WC ŽENY – UMŤVARNI	4,27	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLIK

OSTKOVÁ PLÔCHA 480,78 m<sup>2</sup>

OBJEKT:	KULTÚRNY DOM - REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA	PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE	
		ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
OBSAH:	ÚSTREDNÉ KÚRENIE - 1NP	01	
INVESTOR	Obec Babindol, Babindol 140, 951 53	ARCHITEKTÚRA	
MIESTO STAVBY	BABINDOL	MIERKA	1 : 100
GEN. PROJEKTANT		FORMÁT	A2
ZODP. PROJEKTANT		DÁTUM	05 / 2014
VYPRACOVAL			