



LEGENDA:

- STUDENÁ VODA
- OHRIATA PITNÁ VODA
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE HRDLOVÉ
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE PRIPOJOVACIE

- EK 500 ELEKTRICKÝ KONVENTOR PROTHERM 500, Q = 500 W, U = 230V/50 Hz, IP 31
- EK 1000 ELEKTRICKÝ KONVENTOR PROTHERM 1000, Q = 1000 W, U = 230V/50 Hz, IP 31
- EK 2000 ELEKTRICKÝ KONVENTOR PROTHERM 2000, Q = 2000 W, U = 230V/50 Hz, IP 31
- UFO S/23 ELEKTRICKÝ INFRAŽIARIČ UFO S/23, Q = 2300 W, U = 230V/50 Hz

OZNAČ.	NÁZOV
U	UMÝVADLO "JIK" SET LYRA PLUS 50x41 cm S OTVOROM KRYT NA SIFÓN "JIK" LYRA plus S MONTÁŽNOU SADOU SIFÓN UMÝVADLOVÝ T 1015 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA "JIK" LYRA 2 x ROHOVÝ VENTIL PRE STOJÁNKOVÚ BATÉRIU
UI	UMÝVADLO ZDRAVOTNÉ "JIK" SET MIO 64x55 cm MIESTO ŠETRIACI SIFÓN PRE HENDIKEP UMÝVADLO MIO STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA "JIK" LYRA 2 x ROHOVÝ VENTIL PRE STOJÁNKOVÚ BATÉRIU
WC	ZÁVESNÝ KLOZET KOMBINAČNÝ, S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM "JIK" SET LYRA SEDÁTKO NA WC DUROPLAST INŠTALAČNÝ PRVOK PRE ZÁVESNÝ KLOZET WC FLUXOR SYSTEM OVLÁDACIE TLAČÍTKO PRE INŠTALAČNÝ PRVOK PL3 SINGLE FLUSCH, BIELA FARBA
WCI	KLOZET KOMBINAČNÝ ZVÝŠENÝ, S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, ODPAD ZVISLÝ/"JIK" SET MIO SEDÁTKO NA WC LYRA DUROPLAST ODPADOVÉ KOLENO "VARIO" PRE VZDIALENOSŤ 70-220 mm ROHOVÝ VENTIL PRE PRIPOJENIE KLOZETU
VL	VÝLEVKA "JIK" TYP MIRA S PLASTOVOU MREŽKOU INŠTALAČNÁ SÚPRAVA NÁSTENNÁ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA "JIK LYRA"

GP	AK CSANDA-PITERKA, RIEČNA 2, NITRA
AUTOR NÁVRHU	ING. ARCH. MILAN CSANDA, ING. ARCH. N. DÚBRAVSKÝ
HIP	ING. MARIÁN PITERKA
STAVEBNÍK	OBEC KOMJATICE , OBEČNÝ ÚRAD
MIESTO STAVBY	K.Ú. KOMJATICE P.Č. 2919/2,4
NÁZOV STAVBY	PRESTAVBA DOMU SMÚTKU
	KOMJATICE

SADA

±0.000 = 150,35 MNM	
PROJEKTANT	AK CSANDA-PITERKA, RIEČNA 2, NITRA
ZODP. PROJEKTANT	MIROSLAV DRIENOVSKÝ
VYPRACOVAL	MIROSLAV DRIENOVSKÝ
STAVEBNÝ OBJEKT	S0301 DOM SMÚTKU
DSO	S0301.4 ZDRAVOTECHNIKA
OBSAH PRÍLOHY	
PÔDORYS PRÍZEMIA	

 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA CSANDA-PITERKA	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2013-98-04	
ÚČEL STAVEBNÉ POVOLENIE	
DÁTUM	04 2014

PROMiD	
MIROSLAV DRIENOVSKÝ	
KRÁTKA 182, 931 93 MACHULINCE	
IČO: 34 394 664 TEL.: 0905 646711	
FORMÁT	6 A4
MIERKA	1 : 50
ČÍSLO PRÍLOHY	
301.ZT-03	