



**Mesto Žilina**

Mestský úrad v Žiline

Adresát:

Všetkým uchádzačom

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:

2305/2016-KPRIM-ZAH

Vybavuje:

Mgr. Zahradníková K.

V Žiline dňa:

10.02.2016

VEC:

Vysvetlenie /doplnenie súťažných podkladov č. II

V zmysle časti II Dorozumievanie a vysvetľovanie bod 11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov na predmet zákazky "Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Výmena okien na ZŠ Hájik - Žilina", vypísanej vo VVO č. 025/2016 pod zn. 03019-WYP dňa 5.2.2016 uchádzači týmto žiadajú verejného obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

**Lze nabídnout rámový profil se součinitelem prostupu tepla  $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  za předpokladu, že bude dodržena požadovaná hodnota pro celé okno  $U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ?** Tuto skutečnost budeme deklarovat doloženými výpočty pro každý rozměr okna.

Odpoveď: ÁNO, je to možné.

Otázka č. 2:

**Lze použít meziokenní vložku, která bude z vnější strany oranžová ale rám vložky bude bílý?** Standardně se rám nelakuje a bývá dodáván v bílé bavě

Odpoveď: ÁNO, je to možné.

Otázka č. 3

**Jakou barvu mají mít vnitřní dřevotřískové parapety?** Ve výpisu výplní otvorů je uváděna barva bílá ale v popisu předmětu zakázky je uvedena barva oranžová.

Odpoveď: Všetky vnútorné parapety budú bielej farby.

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

tel.: +421 41 7063 111, fax: +421 41 7232 912

IČO: 00 321 796, DIČ: 2021339474, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: 0330353001/5600

[www.zilina.sk](http://www.zilina.sk)

Otázka č. 4:

Potrebuje preveriť znenie zadania ku zákazke 3019/WYP Výmena okien na ZŠ Hájik-Žilina:

na úvodnej strane výpisu výplní otvorov je uvedená nasledovná požiadavka - vid' nižšie (text podčiarknutý červenou čiarou).

## POZNÁMKA :

- vo výkazoch sú uvedené rozmery stavebných otvorov
- schématické zobrazenie je nakreslené v pohľade z vonkajšej strany
- vnútorný a vonkajší parapet sú súčasťou dodávky okien
- exteriérové tesnenie - paropriepustná samolepiaca membrána (alt. impregnovaná komprimačná páska)
- interiérové tesnenie - parotesná samolepiaca membrána (alt. impregnovaná komprimačná páska)
- všetky okná sú zaradené min. do 3. triedy zvukovej izolácie podľa STN 73 0532 ( $R_w = 35 - 39 \text{ dB}$ )
- všetky výplne otvorov podľa STN 73 0540 ( $U_w < 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ )
- všetky výplne otvorov montovať podľa STN 73 3134 - Styky okenných konštr. a obv.plášťa...
- pred zadáním do výroby upresniť rozmery okien podľa skutočného vyhotovenia otvoru
- pred realizáciou je vhodné prekonzultovať a prípadne upraviť stavebné rozmery otvorov podľa konkrétnych technických požiadaviek dodávateľa výplňových konštrukcií a zamerania na objektoch
- typ, povrchová úprava, farba, kovanie a prípadná atypická úprava podľa požiadaviek Investora

Otázka znie - platí táto požiadavka aj pre nižšie znázornený výrobok?

AI		Hliníková zasklená stena, otváracá, farba biela, so samozatváraním, $U_w < 1,4 \text{ Wm}^2/\text{K}$	1	-	-
----	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---

Odpoveď: Pre vstupnú zasklenú stenu neplatí požiadavka zvukovej izolácie, požiadavka sa vzťahuje pre výplne otvorov, ktoré ohraničujú učebne.

Otázka č. 6:

Vo výpise prvkov aj vo výkaze výmer sa uvádzajú parapetné dosky drevotrieskové **bielej farby**. V technickej správe sa ale uvádzajú vnútorné parapety drevotrieskové **farby oranžovej**. Čo platí?

Odpoveď: Všetky vnútorné parapety budú bielej farby.

S úctou

Ing. Roman Osika  
vedúci oddelenia

