


**POZNÁMKA :**

**\*/- VYZNAČENÉ EXISTUJÚCE (ZOSTÁVAJÚCE) ŽŤANKOVÉ LIATINOVÉ VYKUROVACIE TELESO KALOR 500/160 BUDE DEMONTOVANÉ, PREPLACHNUTÉ, ODSÚSUŠANÉ TLAKOM, OPATRENÉ SYNTETICKÝM NÁTEROM DVOJNÁSOBNÝM S 1X EMALOVANÍM A PO VYKONANÍ STAVEBNÝCH ÚPRAV SPŤNÉ OSADENIE A NÁPOJENIE NA VYKUROVACIU SÚSTAVU.**



Autor:		Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:			
		Ing. Viera Hatalová	Ing. Monika Cibulková			
Vpracovali:		Kreslil:	Kontroloval:			
Ing. Monika Cibulková						
<div>Ing. Monika CIBULKOVÁ Hollého 651/4 010 01 ŽILINA</div>						
				Názov akcie:		Paré
				DSS + ŠZ V ŽILINE-STRAVNÍK		
				STAVEBNÉ ÚPRAVY PREVÁDZKOVEJ BUDOVY		
Výkres:		1. NADZEMNÉ PODLAŽIE - RIEŠENÁ ČASŤ				
Investor:						
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, ŽILINA						
Číslo zákazky:		Profesia :				
11 - 15		VYKUROVANIE				
Č. výkresu:		Stupeň:				
4		PROJEKT				