


ROZVODNÁ SIEŤ 3/N/PE 230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE – OCHRANA IZOLOVANÍM, KRYTMI, UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU,
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
PRI PORUČE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM



ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

Typ : SKRIŇOVÝ NÁSTENNÝ
Rozmery : 1200x2000x400mm
Krytie : IP55/IP20
Povrch. úprava : ŠTANDARD
Privody : ZDOLA
Vývody : HORE CEZ VÝVODKY

Pi = 109,9 kW Pp = 70,8 kW
In = 160A Io = 7,15 kA



Číslo Písmeno	Označenie v schéme	Nápis na štítku
HV	SB0	Hlavný vypínač
01	HL0.1	Vypnutý
02	HL0.2	Zapnutý

Stavba: AGLOMERÁCIA HRĚNOVÁ - KANALIZÁCIA A ČOV			Zmluva číslo: P/9000827/104/2013	
 PRESTA spol. s r.o. NA PIESKU 6 , 821 05 BRATISLAVA tel : 02 / 43 41 06 68 fax : 02 / 43 29 52 02			 KUZMÁNYHO 16 974 01 BANSKÁ BYSTRICA Tel/ Fax. : 048 / 41 26 383	
Hlavný inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Datum	5/2014
Ing. TKÁČOV	Ing. ZAVACKÝ	Ing. ZAVACKÝ	Formát	3 x A4
Investor:	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica			Merňa
Etapa projektu:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE			Archívne č.
Stavebný objekt/Prevádzkový súbor:			Výkres číslo:	Sada číslo:
Príloha : SO 018 STROJOVNÁ DÚCHADIEL Ď ELEKTROROZVODNÁ E.18.6-3 ROZVADZAC R1			E.18.6-3	
Príjemca tohto výkresu je zaviazaný dodržať dôvernosť. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť rozmnožovaná, distribuovaná v žiadnej forme alebo akýmkoľvek spôsobom sa nesmie uchovávať v dátobáze alebo sieťovom systéme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Tento projekt je naším duševným majetkom a je pod copyrightom. Všetky práva sú vyhradené.				