

Príloha č. 1

Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch stavby: Aglomerácia Hriňová - Kanalizácia a ČOV

Kód Vonkajší vplyv	SO 01.10 Strojovňa odvodnenia kalu					
	m.č.2,3,4,5	m.č.1				
AA - Teplota okolia	AA5	AA5				
AB - Atmosferické podmienky	AB5	AB7				
AC - Nadmorská výška	AC1	AC1				
AD - Výskyt vody	AD1	AD3				
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1				
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1				
AG - Mechanické namáhanie - rázy	AG1	AG1				
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	AH1				
AK - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1				
AL - Výskyt živočíchov	AL1	AL1				
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1				
AN - Slnéčné žiarenie	AN1	AN1				
AP - Seizmické účinky	AP1	AP1				
AQ - Búrková činnosť	AQ1	AQ1				
AR - Pohyb vzduchu	AR1	AR1				
AS - Vietor				
BA - Schopnosť osôb	BA1	BA1				
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC1	BC2				
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1				
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1	BE1				
CA - Stavebné materiály	CA1	CA1				
CB - Konštrukcia budovy	CB1	CB1				
	3.1.1	3.2.4				

