

Príloha č. 1

Vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch stavby: Aglomerácia Hriňová - Kanalizácia a ČOV

Kód Vonkajší vplyv	SO 01.17 Osvetlenie areálu, SO 01.18 Elektrická NN prípojka					
	VO	NN				
AA - Teplota okolia	AA7	AA7				
AB - Atmosferické podmienky	AB7	AB7				
AC - Nadmorská výška	AC1	AC1				
AD - Výskyt vody	AD3	AD3				
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE1				
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2	AF2				
AG - Mechanické namáhanie - rázy	AG2	AG2				
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie	AH2	AH2				
AK - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1				
AL - Výskyt živočíchov	AL2	AL2				
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1				
AN - Slnéčné žiarenie	AN2	AN2				
AP - Seizmické účinky	AP1	AP1				
AQ - Búrková činnosť	AQ1	AQ1				
AR - Pohyb vzduchu	AR2	AR2				
AS - Vietor	AS2	AS2				
BA - Schopnosť osôb	BA4	BA4				
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2				
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1				
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1	BE1				
CA - Stavebné materiály	CA1	CA1				
CB - Konštrukcia budovy	CB1	CB1				
	4.1.1	4.1.1				

