

600

800

POZOR ELEKTRICKE ZARIADENIE
HLAVNÝ VYPINÁČ
VYPNI V NEBEZPEČENSTVE
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJMI

PLYN 1. STUPEŇ




VYPNUTIE HÚKAČKY



PLYN 2. STUPEŇ



RESET PORUCHY



REGULACIA
MONITOROVANIE KOTOLNE



ROZVÁDZAČ
POD NAPÄTÍM



ČERPADLO
BAZÉN



ČERPADLO
UK SEVER



ČERPADLO
UK PRÍSTAVBA



ČERPADLO
VZT



ČERPADLO
UK JUH



ČERPADLO
DOBÍJACIE



ČERPADLO
CÍRKULAČNÉ

ROZMER : 600š x 800v x 250hl
KRYTIE : IP43/20
PRÍVODY : ZDOLA
VÝVODY : DOLE

TYP : NÁSTENNÝ OCELOVOPLECHOVÝ
FARBA : SIVÁ RAL 7035

HLAVNÝ PROJEKTANT		ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
		ING. PAVOL REPČÍK			
MIESTO VUZ STARÝ SMOKOVEC, BYSTRINÝ					
INVESTOR NBS, I.Karvaša 1, 813 25 Bratislava					
STAVBA				DÁTUM	NOVEMBER 2014
REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE				STUPEŇ	PRE REALIZÁCIU
				FORMÁT	A4
OBSAH ČELNÝ POHLAD NA ROZVÁDZAČ RK				MIERKA	ČÍS.VÝKR.
PROFESIA Silnopráúdový rozvod ELEKTRO a MaR				1:20	E 02