

Všetkým známým zájemcom

Bratislava, 23.12.2014

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Dňa 18.12.2014 bola verejnému obstarávateľovi/osobe podľa § 7 BPP s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica na adresu kontaktného miesta emailom doručená žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti výroby spoločnosti BPP s.r.o.“, ktorej Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku EÚ pod. č. 2014/S 238-418724 dňa 10.12.2014 a vo Vestníku UVO č. 241/2014 zo dňa 10.12.2014 pod. č. 29782 - MST.

Záujemca sa v žiadosti pýta nasledovné:

„1. Pracovný tlak: presnejšie čo znamená pracovný tlak do 13 Bar. Musí kompresor dotlačiť až do tejto určenej hranice?

2. Vzdušník 1000L : kompresor s takým výkonom a riadený frekvenčným meničom nepotrebuje taký veľký vzdušník. Máte nejakú špeciálnu aplikáciu, kde je potrebné vykryť jednorázový väčší odber SV? Ak nie, stačí aj menší vzdušník?

3. Úprava vzduchu: sušenie – na aký tlakový rosný bod? Potrebovali by sme údaje na filtráciu – zostatok mechanických nečistôt a olejových výparov v stlačenom vzduchu (triedu čistoty vzduchu podľa normy, alebo nejakú číselnú hodnotu)“

Odpoveď:

1. Áno, kompresor musí byť schopný dosiahnuť pracovný tlak 13 Bar.
2. Áno, z dôvodu nárazových odberov požadujeme vzdušník 1000 L.
3. Sušenie: tlakový rosný bod štandardne 3 stupne Celzia.
Filtrácia: mechanické nečistoty menej ako 5 micrometrov.
Olejové výpary menej ako 5 mg/m³.
Vyššie uvedené parametre sú bežným štandardom.

S pozdravom

JUDr. Silvia Štarková