

13. Pri realizácii tu projektovaných prác na REI je potrebné dodržať aj nasledovné bezpečnostné predpisy, ako aj s nimi súvisiace požiadavky vyplývajúce z právnych a legislatívnych predpisov a STN noriem :

- a/ zo Zákona č.124/06 Z.z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- b/ z Vyhl. č. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
- c/ z normy PNE (OEG) 383011 - Prevádzkové pravidlá. pre elektrárne a siete. časť B.
- d/ z ostatných tu neuvádzaných bezpečnostných predpisov, platných pre rozvodnú elektrickú inštaláciu REI,
- e/ z používania ochranných a pracovných pomôcok potrebných a určených pre daný druh stavebnomontážnych a údržbárskych prác, použitých pri schválených technologických postupoch na realizáciu, alebo pri prevádzkovaní, oprave a údržbe projektovaného, alebo daného diela,
- f/ realizačná stavebno-montážna organizácia a investor musia pri vykonávaní prác v ochrannom pásmе zariadení REI, ale aj iných inžinierskych sietí:
  - f.1. Písomne oboznámiť svojich príslušných pracovníkov o polohe týchto zariadení a udaním príslušných dovolených vzdialenosťi, ako aj ostatných dôležitých informáciách o nich,
  - f.2. Poučiť svojich pracovníkov, aby pri prácach na trase REI postupovali s najväčšou opatrnosťou a používali len také nástroje, ktorými nebudú tieto poškodené ani ináč ovplyvnené,
  - f.3. Pri zemných prácach všetky odkryté inžinierske siete zabezpečiť proti ich poškodeniu a prípadnému možnému úrazu osôb vyplývajúcemu z tohto stavu.
- g/ Pre zaistenie bezpečnosti práce je potrebné ďalej zaistenie - zabezpečenie pracoviska pred možným a aj náhodným výskytom nebezpečných elektr. prúdov a napäti,
- h/ Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej vykonanie I. odbornej prehliadky a skúšky (revízie) namontovaného el. zariadenia,
- i/ Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej vykonanie Prvej úradnej skúšky pre zariadenie skupiny „A“ podľa Vyhl. č. 508/2009. Tento objekt je zaradený do skupiny „A“ podľa Vyhl. č.508/2009, preto úradnú skúšku potrebuje!
- j/ Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej fyzicky realizovať dielo podľa schválenej projektovej dokumentácie. pričom sa schvaľovanie PD vykonáva predpísaným postupom a spôsobom.
- k/ Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení sa musia pri realizovaní diela - tejto stavby použiť len stavebno-montážne a elektrotechnické materiály, vyhovujúce technickým, technologickým a legislatívnym predpisom, platným v Slovenskej republike v čase projektovania diela a aj v dobe jeho realizácie.
- l/ Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení je potrebné ďalej dodržať kvalitu a bezpečnosť zrealizovaného diela, ako aj čo možno najväčšiu elimináciu neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození realizovaného diela, ktoré sa dosiahnu jeho realizáciou podľa:
  - uvádzaných a citovaných STN,
  - dodržaním schválených technologických postupov,
  - realizovaním všetkých prác pracovníkmi s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou minimálne podľa § 21, vyhl. č. 508/2009,
  - realizovaním všetkých prác podľa schválenej požiarnej ochrany,
  - realizovaním všetkých prác aj podľa platných legislatívnych predpisov tu citovaných, ako aj s nimi súvisiacich,
- m/ Pre zaistenie bezpečnosti práce a aj technických zariadení na realizovanej REI musia byť použité predpísané a aj schválené príslušné technologické postupy elektromontážnych prác.

-----