



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

sídlo Priemvselná 10

921 79 Piešťany

CEMOS projektová kancelária s. r. o.	
Došiel dňa	3. 5. 2010
Ev. č.	142/10
Prídelané:	CHO

CEMOS s.r.o.
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava

Váš list značky:
91/10/CHO

Naša značka:
3762/2010/Ba

Vybavuje:
Ing. Blahová/033-5966129

Piešťany dňa:
27.04.2010

Vec: Rýchlostná cesta Vlčkovce-Križovany n. Dudváhom, protihlukové opatrenia – vyjadrenie.

Predložená projektová dokumentácia rieši realizáciu protihlukových opatrení, ktoré majú obmedziť šírenie hluku z rýchlostnej cesty R1 v obciach Križovany n. Dudváhom a Vlčkovce. Protihlukové opatrenia sú rozdelené na dva konštrukčné celky. Prvým sú protihlukové steny (PHS) celkovej dĺžky 2570m umiestnené na ľavej strane rýchlostnej cesty R1 v km 5,527 až 7,920 a okolo čerpacej stanice PH OMV. PHS je rozdelená na 6 úsekov, výšky 4 až 6m, pozostáva z konštrukčného systému železobetónových prefabrikovaných panelov s obojstranne pohltivou úpravou, osadených v nosnom systéme z oceľových stĺpov. Stĺpy sú založené do telesa rýchlostnej cesty prostredníctvom pilót v osovej vzdialenosti 4m. Osová vzdialenosť stĺpov je 2m. V určitých úsekoch sú osadené priehľadné panely z metakrylátu. V miestach, kde je PHS križovaná inžinierskymi sieťami je pilóta pod daným stĺpom vynechaná, stĺp je kotevný do základového pásu 0,8mx1,0m dĺžky 8,8m, ktorý je realizovaný nad dvojicou susedných pilót. Druhým celkom je na pravej strane rýchlostnej cesty obloženie oporného múru a priľahlého oplatenia betónového múru areálu PD Majcichov absorbným materiálom, zabráňujúcim šírenie hluku.

- v lokalite výstavby protihlukovej steny sa nachádza verejná tlaková kanalizácia Opoj – Vlčkovce DN 150 v správe a majetku našej vodárenskej spoločnosti, uložená pod komunikáciou v oceľovej chráničke. Presnú polohu je nutné vytýčiť v teréne pracovníkmi našej vodárenskej spoločnosti pred začatím prác. Kanalizáciu žiadame rešpektovať a pri výstavbe nepoškodiť. Nakoľko je v priloženom pôdoryse PH stien zakreslených niekoľko kanalizácií, nevieme určiť, ako je navrhnuté umiestnenie hlavíc pilót vzhľadom na polohu našej siete. Žiadame, aby hlavice pilóty neboli osadené nad verejnou kanalizáciou. Pri výkopových prác nesmie dôjsť k narušeniu stability nášho kanalizačného potrubia. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s predloženou PD **súhlasíme**. Zakreslené gravitačné kanalizácie sú pravdepodobne súčasťou dažďovej kanalizácie komunikácie a nie sú v prevádzke a majetku TAVOS a.s..

Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i, zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku **9,2 €** vrátane DPH 19%.

S pozdravom

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemvselná 10, 921 79 Piešťany
tel.: 033 59 66 101

Ing. Jaroslav K u b e n a
technicko-prevádzkový námestník
generálneho riaditeľa

Príloha: 1 x PD

Na vedomie:

TAVOS, a.s., RPZ Trnava

Telefón : 00421/(0)33 59 66 101

00421/(0)33 59 66 105

Fax: 00421/(0)33 77 405 82

VÚB, a. s., 27-3002-212/0200

Dexia a.s., 522 713 6001/5600

IČO : 36 252 484


IČ DPH: SK 2020172264

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10263/T



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Príemyselná 10, 921 79 Piešťany

WWW.TAVOS-AS.SK



Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Bratislava
18.05.2012
Ex. číslo: 3988
Príloha: 1

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Mlynské Nivy č.45
821 09 Bratislava



Váš list značky:
30103/31856/2012

Naša značka:
5588/2012/Ba

Vybavuje:
Ing. Blahová/033-5966129

Piešťany, dňa:
18.05.2012

Vec: **Rýchlostná cesta R1 Vlčkovce- Križovany nad Dudváhom – protihlukové opatrenia- vyjadrenie.**

Požiadali ste nás o potvrdenie vyjadrenia k dokumentácii pre stavebné povolenie stavby: Rýchlostná cesta R1, Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia. TAVOS a.s. vydal k predmetnej stavbe vyjadrenie pre fy CEMOS s.r.o., pod č.j.3762/2010 zo dňa 27.04.2010 a platnosť tohto vyjadrenia sme potvrdili vyjadrením č.j.7920/2011/ba zo dňa 14.09.2011. Pokiaľ sa nezmenili skutočnosti v predloženej dokumentácii, vyjadrenie č.j.3762/2010 zo dňa 27.04.2010 ostáva v platnosti. Upozorňujeme, že TAVOS a.s. začal s realizáciou stavby: Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom, ktorá bola povolená právoplatným stavebným povolením pod č.j.G2008/00051/ŠVS/Ko dňa 19.01.2009. K predmetnej stavbe vydala Národná diaľničná spoločnosť a.s. kladné vyjadrenie pod č.j.4210/13073/2008 zo dňa 31.03.2008.

S pozdravom

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Príemyselná 10, 921 79 Piešťany
www.tavos-as.sk

Ing. Jaroslav K u b ě n a
technicko-prevádzkový a investičný
riaditeľ

Na vedomie: TAVOS a.s., PZ Trnava
TAVOS a.s., Ing. Žlnay