

R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom
protihlukové opatrenia
SO-602-00 - preložka VO

VÝKAZ - VÝMER nosného materiálu a prác

NÁZOV	M.J
1kV kábel CYKY 4Bx4	m
zemné práce - káblová ryha 80 x 35cm	m
káblové lôžko pieskové š. 35cm	m
výstražná fólia elektro š. 25cm	m
rozvádzač RVO pilierový s výbavou, a osadením	ks
stožiar ocelový valcový výška 5m ELV STK 60/50/3	ks
Púzdro pre stožiar VO 600x600x1200, mimo osi, s osadením	ks
svorkovnica pre VO stožiar GURO EKM 2072-E27	ks
poistková patróna E27 - 10A	ks
kábel CYKY 3Cx1,5	m
svietidlo SITECO guľa 1	ks
žiarivka výbojkové cestné, HME 50W	ks
uzemnenie v zemi - páska FeZn 30/4	m

MNOŽSTVO
25
25
25
25
1
1
1
1
1
7
1
1
15