


**POZNÁMKA**  
NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA SILNOPRÚD:

3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41  
- PRI PORUČHE PODLA čl. 411 SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPÁJANIA  
- ZA NORMÁLNEJ PREVADZKY PODLA čl. 412  
IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ A KRYTÍMI A ZABRANAMI  
MONITOROVACÍ SYSTÉM: NAP. SÚSTAVA 2 DC 12V SELV 2 DC 24V PELV  
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASŤÍ  
MALÝM NAPATÍM SELV a PELV.  
KABELE OBVODOV SELV A PELV KLASŤ ODDÉLENE

MAGNETOSTRIKČNÝ KONTINUÁLNY SNÍMAČ HLADINY  
TYP USTDIU, Ex II 2G EEx ia IIB T4, IP67  
PLAVÁKOVÝ SNÍMAČ HLADINY ADAST E218.3/R  
Ex II 2[1]G EExd IIA T3, IP55



Signalizačné stĺpiky SL, IP54

<div><div><div>INPROTEL</div><div>Mosarykova 74 071 01 Michalovce inpro@tel@stionline.sk Tel/fax: 056/6443 451</div></div><div>PROJEKČNÁ KANCELÁRIA</div></div>				Investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava				Navrhli: Ing. Juraj Čičatko				Stupeň PD: PD pre realizáciu stavby				Paré č.
PS, SO: 11.2 PS-305-11 Výrobné zariadenia				Diel: PRS, MaR, Kamerový systém				Zodpov. projektant: Ing. Juraj Čičatko				Mierka:				
Miesto: Areál NDS a.s. SSÚD 10 Beharovec				Názov stavby: <b>Stavebné úpravy a opravy-zlepšenie ekol. pomerov pre objekt 305-00 ČSPH Beharovec</b>				HlP: Ing. Janka Lugošová				Číslo zákazky: 455				
				Názov výkresu:				<b>BLOKOVÁ SCHEMA MaR</b>				Dátum: 07/2010				
												Výkres č.: 455-11				
												Líst				