



POZNÁMKY:

- V STOŽIAROCH Č. 1 A 3 BUDE NA SVORKOVNICIACH VO NAPÄTIE Z INÉHO ZDROJA
- V RADIČI BUDE INŠTALOVANÝ ISTIACI PRVOK OSVETĽOVACÍCH TELIES PRIECHODU PRE CHODCOV

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 1+PEN ~230V/50Hz TN-C po radič CSS
 NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 1+N+PE ~230V/50Hz TN-S za radičom CSS
 NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 24V
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM : ZÁKLADNÁ OCHRANA V ZMYSLE STN EN 61 140 A STN 33 2000-4-41:
 - ČL. 411.1 A ČL. 411.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 - ČL. 411.3 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 OCHRANA PRI PORUČE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
 - ČL. 415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 - ČL. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
 OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM:
 - ČL. 414 MALÉ NAPÄTIE SELV (KD)
 OCHRANA ZÁBRANOU ALEBO KRYTOM : IP 43, IP 53, IP 54 / IP 20, IP 56, IP 67

DOPRAVNOINŽINIERSKA ČASŤ PD	ING. ĽUBOR HORAL	 ING. ĽUBOR HORAL AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER REGISTRÁCNE ČÍSLO: 0191*A2 KOMPLEXNÉ ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKÉ SLUŽBY A SÚVISIACE TECHNICKÉ PORADENSTVO	SÚPRAVA Č.	
ELEKTROMONTÁŽNA ČASŤ PD	DUŠAN PAGÁČ		KONTAKT	Adresa: Topoľnica 239, 925 92 pošta Kajal Tel.: 031 781 15 58 Mobil: 0904 434 166 E-mail: horal.projekt@gmail.com
OBJEDNÁVATEĽ	SELEŽÁN - ING. MILAN SELEŽÁN		STUPEŇ DSP+DRS	Č.ZÁKAZKY 053003
STAVBA OSADENIE SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE PRE CHODCOV (TLAČIDLOVÉHO SEMAFÓRA) NA ŠTÁTNEJ CESTE I/50 (R2) V MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - PEREŠ, V SPRÁVE SSÚR 4 KOŠICE		FORMÁT A4	Č.ARCH. 017	VÝKRES Č. A 13
OBJEKT CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA		MIERKA	DÁTUM 07/2012	
VÝKRES ZAPOJENIE SVORKOVNÍK STOŽIAROV CSS				