

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
1.01	HLAVNÝ VCHOD	7,20	EXISTUJÚCA
1.02	ZÁDVERIE	5,40	EXISTUJÚCA
1.03	VSTUPNÁ HALA	46,78	EXISTUJÚCA
1.04	VÝ?AH	4,41	EXISTUJÚCA
1.05	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	9,60	EXISTUJÚCA
1.06	ROZDELOVA? CHLADU	1,00	EXISTUJÚCA
1.07	ROZVÁDZA? NN	0,65	EXISTUJÚCA
1.08	JEDÁLE?	36,90	EXISTUJÚCA
1.10	VÝDAJ?A STRAVY	9,36	EXISTUJÚCA
1.11	UMÝVANIE STOL. RIADU	3,80	EXISTUJÚCA
1.12	PRIPRAVA STRAVY	9,72	EXISTUJÚCA
1.13	PRIPRAVA ZELENINY	3,94	EXISTUJÚCA
1.14	CHODBA	6,20	EXISTUJÚCA
1.15	UMÝVARE?	2,28	EXISTUJÚCA
1.16	WC	1,00	EXISTUJÚCA
1.17	SPRCHA	1,00	EXISTUJÚCA
1.18	?AT?A ZAMESTNANCOV	2,00	EXISTUJÚCA
1.19	UPRATOVA?KA	1,90	EXISTUJÚCA
1.20	VCHOD	1,40	EXISTUJÚCA
1.21	CHLAD. SKLAD ODPADKOV	1,60	EXISTUJÚCA
1.22	ZASADA?KA	107,00	KERAMICKÁ DLA?BA
1.23	GARÁ?	4x16,80	EXISTUJÚCA

LEGENDA

DEMONTÁŽ + ODPOJENIE OZNAČENÉHO SVETIDLA, SPINAČA (VÝRATANÉ NEFUNKČNÉJ KABELÁŽE)

Rozvodná sústava - 3+ PE+N AC, 50Hz, 400/230V/TN-S

Ochranné opatrenie

-samočinné odpojenie napájania podľa STN 332000-4-41/2007 čl.411

Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

-základná izolácia živých častí podľa STN 332000-4-41/2007 čl.411.2 (príloha A.1)  
-zábrany alebo kryty podľa STN 332000-4-41/2007 čl.411.2 (príloha A.2)


Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

-samočinné odpojenie pri poruche podľa STN 332000-4-41/2007 čl.411.3.2  
-systém TN podľa STN 332000-4-41/2007 čl.411.4

Doplňková ochrana

-prúdové chrániče In -30mA podľa STN 332000-4-41/2007 čl.415.1  
-doplňkové ochranné pospájanie podľa STN 332000-4-41/2007 čl.415.



Autor projektu	Zodpovedný projektant	Koordinácia projektu	 Na Kráľovci 2, 900 33 Marinka	
	Luboš Kopaj	Ing. D. Běl		
Investor : VŠZP a.s., generálne riaditeľstvo, Matateyova 17, 850 05 Bratislava	stupeň : RPD		č. zákazky :	-
stavba : VYBAVOVACIA HALA - REKONŠTRUKCIA 1.NP PRÍSTAVBY HLAVNÉHO OBJEKTU	dátum : 03/2014		formát :	6 x A4
objekt : KP Košice - Senný trh 1	mierka : 1:50		dátum revízie :	sada číslo :
profesia : E.1.4 - Elektroinštalácie	obsah : DEMONTÁŽE - Pôdorys VYBAVOVACEJ HALY - SILNOPRÚD		číslo revízie :	00
názov dlg. súboru : e14_01.dwg	číslo výkresu : E14 01			