




DETAIL UZEMNENIA OSV. STÓŽIARU - EKVIPOTENCIÁLNEHO PRAHU



DETAIL UZEMNENIA OCELOVEJ KONŠTRUKCIE:



- LEGENDA EL ZNAČIEK:**
- GULATINA FeZn D=8mm
 - GULATINA FeZn D=10mm
 - - - - - Pásovina FeZn 30x4
 - · - · - JESTVUJÚCIAREÁLOVÝ UZEMŇOVAČ
 - SZ - SKÚŠOBNÁ SVORKA
 - SS - SVORKA SPÁJACIA
 - SR02 - SPOJOVACIA SVORKA PASOVINA 30x4-PASOVINA 30x4
 - SR03 - ODOČNÁ SPOJOVACIA SVORKA PÁSOVINA 30x4 - GULATINA 8-10mm
 - JP20 - BLESKOZVODNÁ TYČ 2m (VRÁTANE DRŽIAKU A SVORKY 2xSJ01)
 - Zxx - OZNAČENIE ZVODU

POZNÁMKA:
SVORKY OZNAČENÉ * SÚ VYUŽÍVANÉ AKO SKÚŠOBNÉ SVORKY.
TIETO SVORKY JE POTREBNÉ OSADIŤ MOZADZNÝMI SKRUTKAMI A MATICAMI M8.

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HP: Ing. Peter Vasil | ZOP. PROJEKTANT: Ing. Peter Vasil | TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Viktor Kraus | VYPRACOVAL: Ing. Viktor Kraus | |
| INVESTOR: ŽELEŽARNE PODBREZOVÁ a.s., Podbrezová | MESTO STAVBY: ŠTADIÓN FK PODBREZOVÁ - ČASŤ KOLKARĚN | NÁZOV STAVBY: 1x OPTO chránička 40 + FeZn 10mm | FORMÁT: 10x44 | |
| UMELÉ OSVETLENIE FŠ PODBREZOVÁ SO 21 UMELE OSVETLENIE-LPS | | | DATUM: 03/2014 | |
| DEL: ELEKTRONŠTALÁCIA | | | STUPEŇ: IP | |
| OBSAH: BLESKOZVOD A UZEMNENIE | | | ARCHIVNÉ ČÍSLO: 2014-012 ČÍSLO ZÁKAZKY: 2014-012 MERKA: JEDNOTKY: mm PŘÍLOHA ČÍSLO: E-02.1 | |