


- ### LEGENDA zariadení:
- Kotol na pelety Ponast, výkon 82 kW, P=400W, 230V, 50Hz
 - Zásobník Cordivari Bolly 1 objem 300 litrov s tepelnou izoláciou
 - Expanzná nádob Reflex NG 600/6, objem 600 litrov, p.tlak 150 kPa
 - Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 25-100, 230V/176 W
 - Obehové čerpadlo ohrevu TV, Grundfos Magna 25-60, 85W/230V
 - Obehové čerpadlo , Grundfos Magna 40-120, 450W/230V
 - Trojč.zmieš. ventil ESBE DN32 s pohonom a ekvit.reguláciou ESBE 90C-1A/230V
 - Expanzná nádob Refix na TV s vakom objem 12 litrov, pľniaci tlak 150 kPa
 - Expanzná nádob Reflex NG 50/6, objem 50 litrov, pľ.tlak 150 kPa
 - Úprava vody Reflex Fillsort FLS I
 - Ventil ESBE typ LTC141 DN 32/55°C
 - Akumulačná nádrž Cordivari 1500 l, s izoláciou

LEGENDA čiar:

- Na vykurovací rozvod budú použité: ocelové závitové rúrky
Konzoly pre kotvenie potrubia v rozostupe max. 2500mm
- vykurovací rozvod – prívod
 - vykurovací rozvod – spiatka
 - vykurovací rozvod – poisťné potrubie
 - rozvod vody – z pozinkovaných rúr
 - rozvod SV – z pozinkovaných rúr

VYKUROVANIE

INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SÚ VLASTNOSTIOM KOMPRO Ruzomberok A NESÚ SA REPRODUKOVÁŤ ANI ODPOZDAŤ TRETEJ OSOBE, ALEBO BYŤ POUŽITÉ AKÝKOLIEK SPÔSOBOM BEZ PREDCHADZAJÚCEHO PISOVNÉHO POVOLENIA KOMPRO Ruzomberok , ALEBO NIJ OPRÁVNENEJ OSOBY. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY OF KOMPRO Ruzomberok AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COMMUNICATED TO A THIRD PERSON, OR USED IN ANY MANNER WHATSOEVER WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF KOMPRO Ruzomberok OR A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE THEREOF.					
AUTOR	HLAV. PROJEKT.	ZODP. PROJEKT.	KRESLIL	 PROJEKTA VYKUROVANIA VZDUCHU Ing. Štefán 78 094 82 1459 0907 031 457, 0915 082 288 E-mail: kump@kompro.sk www.kompro.sk	
Ing. Anton Holý	Ing. Anton Holý	Ing. Anton Holý	Ing. Anton Holý		
INVESTOR:	Obec Štvošov, Školská č.70, 034 91 Štvošov			ÚČEL	PpSP
STAVBA:	Kotolňa na biomasu OÚ a KD Štvošov			PROFESIA	UK
				DÁTUM	06/2013
				Č. ZÁKAZKY	
VÝKRES:	Podorys kotolne	MIERKA	1:50	1	