



Mesto Žilina

Mestský úrad v Žiline

Adresát:

Všetkým uchádzačom

Váš list značky/zo dňa:

Naša značka:

2305/2016-KPRIM-ZAH

Vybavuje:

Mgr. Zahradníková K.

V Žiline dňa:

16.02.2016

VEC:

Vysvetlenie /doplnenie súťažných podkladov č. III

V zmysle časti II Dorozumievanie a vysvetľovanie bod 11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov na predmet zákazky "Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Výmena okien na ZŠ Hájik - Žilina", vypísanej vo VVO č. 025/2016 pod zn. 03019-WYP dňa 5.2.2016 uchádzači týmto žiadajú verejného obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V opise predmetu obstarávania zákazky s názvom „Výmena okien na ZŠ Hájik – Žilina“ vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania dňa 5.2.2016, číslo 3019-WYP, je uvedené, že požadujete plastové okná s izolačným dvojsklom.

Podľa novej normy č. STN 73 05 40 – 2: 2012 platnej od 1.1.2016 je požiadavka na súčiniteľ prechodu tepla celého okna $U_w \leq 1,0$. Z technického hľadiska je tento cieľ ťažko dosiahnuteľný, resp. vôbec, pri dvojskle. Nie je chyba v technických parametroch a okná podľa novej normy by mali byť s trojsklom?

Odpoveď: Uchádzači nacenía dodávku okien podľa predloženej projektovej dokumentácie.

S úctou

Ing. Roman Osika
vedúci oddelenia

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

tel.: +421 41 7063 111, fax: +421 41 7232 912

IČO: 00 321 796, DIČ: 2021339474, Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: 0330353001/5600

www.zilina.sk

