

BETÓNOVÉ BLOKY V OBLÚKU /rozмеры v mm/

PROFIL D	ROZMER	UHOL α			
		5°–11°	22°	30°	45°
90 α 110	A	500	500	500	500
	B1	500	500	500	500
	B2	200	200	200	200
	C	700	700	700	700
	KUBATÚRA BETÓNU v m³	0,121	0,121	0,121	0,121
	KUBATÚRA VÝKOPU v m³	0,025	0,025	0,025	0,025
160	A	550	550	550	550
	B1	500	500	550	800
	B2	200	200	300	300
	C	750	750	750	750
	KUBATÚRA BETÓNU v m³	0,124	0,124	0,155	0,207
	KUBATÚRA VÝKOPU v m³	0,025	0,025	0,032	0,041
225	A	650	650	650	650
	B1	500	600	750	1100
	B2	200	300	300	400
	C	750	750	750	750
	KUBATÚRA BETÓNU v m³	0,130	0,179	0,216	0,326
	KUBATÚRA VÝKOPU v m³	0,025	0,034	0,039	0,056

BETÓNOVÉ BLOKY V SKLONE

KUBATÚRA BETÓNU v m³	0,55
KUBATÚRA VÝKOPU v m³	0,3

BETÓNOVÉ BLOKY NA ODBOČKE /rozмеры v mm/


ROZMER	PROFIL D			
	90	110	160	225
A1	80	100	150	200
B1	280	300	350	400
A2	500	700	750	800
B2	280	300	700	1150
C	540	550	580	600
KUBATÚRA BETÓNU v m³	0,044	0,066	0,137	0,233

BETÓNOVÉ BLOKY NA KONCI POTRUBIA /rozмеры v mm/


ROZMER	PROFIL D			
	90	110	160	225
A	550	600	1000	1000
B	400	400	550	950
KUBATÚRA BETÓNU v m³	0,088	0,096	0,190	0,270

BETÓNOVÝ BLOK V OBLÚKU

REZ 2–2




REZ 1–1




BETÓNOVÝ BLOK V SKLONE

PÔDORYS




REZ 3–3




BETÓNOVÝ BLOK NA ODBOČKE

PÔDORYS




REZ 4–4




BETÓNOVÝ BLOK NA KONCI POTRUBIA

PÔDORYS



REZ 5–5



Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

mpekarovic@stonline.sk

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.:

1 2 3 4 5 6

VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián			SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb.	
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.		
STAVEBNÍK:	Obec Podhorany	OKRES:	Prešov		
MIESTO STAVBY:	Podhorany	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2222		
STAVBA: Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod Rozvod vody pre obec Podhorany				ČÍSLO ZÁKAZKY:	260/2008
				DÁTUM:	02.2016
STAVEBNÝ OBJEKT: S0 0802 Rozvodná vodovodná sieť – potrubie 2–2, 2–3 S0 0803 Vodovodné prípojky na potrubí 2–2, 2–3				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
PRÍLOHA: Zaisťovacie bloky na potrubí – druh a rozmer betónových blokov				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:
				1:25	14