

VEC: **VYJADRENIE ZHOTOVITEĽA k pripomienkam orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií k realizačnému**

16.02.2015 v Liptovskom Mikuláši

Vyjadrenia a pripomienky úradov – čiernou farbou, **vyjadrenie zhotoviteľa projektu – zelenou farbou.**

Všetky vyjadrenia príslušných orgánov sú priložené v dokladovej časti projektu ako fotokópia a digitálnej podobe odovzdané podľa podmienok ZoD č.CPZA-ON-2014/002164-021 bod. 2.2.2 b) c) objednávateľovi.

1. MESTO DOLNÝ KUBÍN

Mestský úrad – odbor výstavby a životného prostredia

Dokument e.č. 5204/2015

- **vydáva súhlas na vydanie stavebného povolenia a nemá pripomienky**

2. OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dokument e.č.OU-DK-OSZP-2015/001559

- **súhlasí s vydaním stavebného povolenia a upozorňuje na dodržanie § 16 zákona o odpadoch a nakladanie s odpadmi a udáva nasledovné podmienky:**

1/ Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, budú zneškodnené v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na základe uzavretej zmluvy. Pri nakladaní so stavebným odpadom platí povinnosť postupovať podľa § 40c/ zákona o odpadoch.

2/ Zakazuje sa vytvárať nepovolené skládky odpadu.

3/ Po ukončení stavby žiadame dokladovať, ako bolo so vzniknutými odpadmi naložené /vrátane faktúr a vážnych lístkov/.

Dokument e.č.OU-DK-OSZP-2015/001620

- **súhlasí s realizáciou s hľadiska vodohospodárskych záujmov podľa § 28 vodného zákona č.364/2004 Z.z. bez pripomienok**

Dokument e.č.OU-DK-OSZP-2015/001627

- **považuje uvedený investičný zámer za prípustný z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 9 ods.1 a ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. a dáva nasledovné pripomienky:**

DOLNÝ KUBÍN ODI, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU DOKLADY – zdôvodnenie

- 1/ Zatepl'ovacie práce na budove ODI PZ Dolný Kubín nevykonávať v čase hniezdenia chránených druhov živočíchov (napr. dážd'ovník tmavý, (*Apus apus*), netopiere (*Chiroptera*), sokol myšiar (*Falco tinunculus*)), t.j. v období od 15. apríla do 15. augusta kalendárneho roka.
- 2/ Pri prácach použiť také technické riešenia, ktoré vhodným spôsobom a v dostatočnom rozsahu kompenzujú stratu úkrytov chránených druhov živočíchov.

Dokument e.č.OU-DK-OSZP-2015/001678

- štátna správa ochrany ovzdušia podľa zákona č.525/2003 z.z. o ochrane ovzdušia vydala **vyjadrenie**:

Projekt nerieši žiadny zdroj znečisťovania ovzdušia, preto nie je potrebné vydať súhlas štátnej správy ochrany ovzdušia.

3. TÚV SÚD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica

Odborné stanovisko e.č. 0344/30/15/BT/OS/DOK

- nezistila v PD žiadne nedostatky
- vydala stanovisko:

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia.

- ďalej **upozorňuje**:
- Bolo by vhodné určiť triedu ochrany pred bleskom (LPL) z dôvodu stanovenia opakovaných odborných prehliadok a odborných skúšok bleskozvodu. Určenie triedy sa vykoná podľa STN EN 62305-2.
- doložené viď **DOKLADOVÁ ČASŤ**

Vypracoval: Ing. Arch. Stanislav Barényi