



LEGENDA :

Z1 CENTRÁLNA REKUPERAČNÁ JEDNOTKA VALLOX 200SE – ĽAVÉ PREVEDENIE
VZDUCHOVÝ VÝKON 600 m3/h, S DIAGONÁLNYM REKUPERÁTOROM ÚČINNOSTI 80%
INTEGROVANÝM BYPASOM, VRÁTANE 8 STUPŇOVEJ REGULÁCIE VÝKONU
(EL. NAPÁJANIE 230 V / 50 Hz / 5,1 A – EL. PREDOHREV 2000 W, EL. DOHREV 1000W)
JEDNOTKU NA ROZVOD DOPOJIŤ OHYBNÝMI “AL” HADICAMI S TEPELNOU A HLUKOVOU
IZOLÁCIOU – SONOFLEX MI 203 AL

POZNÁMKA :

1. PRE VZT JEDNOTKU A VÝUSTKY NAPOJENÉ POMOCOU OHYBNÝCH HADÍC
PLATÍ, ŽE SA ICH DĹŽKA UPRAVÍ PODĽA POTREBY, PRIAMO NA STAVBE. HADICE
MUSIA BYŤ VYROVNaNÉ – NAPNUTÉ
2. K PEVNÝM POTRUBNÝM ROZVODOM SA HADICE NAPOJA POMOCOU RÝCHLOUPÍNACÍCH SPON
A SPOJ SA OVINIE SAMOLEPIACOU PÁSKOU.
3. POTRUBIA VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODOV SA UCHYTÁVAJÚ O STAVEB. KONŠTRUKCIE
/STROP, PRIEČKY A PODOBNE/ VO VZÁJOMNEJ VZDIALENOSTI 2-3m OD SEBA.
V PRÍPADE ŽE NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ TYPOVÉ UCHYTENIE, ZHOTOVÍ SA ATYPICKÉ
PRIAMO NA STAVBE Z MONTÁŽNEHO MATERIÁLU
4. PRESTUPY POTRUBÍ CEZ STENY JE NUTNÉ UTESNIŤ PO MONTÁŽI VZT ZARIADENIA

KONKRÉTNY TYP VÝROBKU, RESP. ZNAČKU MATERIÁLU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝM MATERIÁLOM
V POROVNATEĽNÝCH PARAMETROCH A KVALITE

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO			UNIPROJEKT Š. KUKURU 12, 071 01 MICHALOVCE mobil: 0918566516 e-mail: uniprojekt@stonline.sk	
VYPRACOVAL:	ING. JÁN IVANKO				
INVESTOR:	OBEC HERMANOVCE n/T 195, 094 34				
MIESTO STAVBY:	HERMANOVCE n/T 195				
NÁZOV STAVBY:					
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY s.č.195, HERMANOVCE N/T 195					
PS/SO:		SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT	Č. KÓPIE:	FORMÁT:	3x A4
OBSAH VYKRESU:		DISPOZÍCIA ROZVODU VZT		DÁTUM:	12/2015
				STUPEŇ:	SP
				DIEL:	VZT
				REVÍZIA:	
				MIERKA:	Č. VÝKRESU:
				1:50	VZT1