



ROZVODNÁ SIEŤ : NN – TN–C, 3+PEN, str. 50Hz, 230/400V
OCHRANA PRED ZASAHOV ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:2007
ZÁKLADNÁ OCHRANA
/PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤI/ : NN – IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASŤI, KRYTMI, UMIESTNENIM MIMO DOSAH
ZÁKLADNÁ OCHRANA
/PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤI/ : NN – SAMOČINNÝM ODPOJENIM NAPÁJANIA V SIEŤI TN
VONKAŠIE VPLYVY : PODLA PROTOKOLU O URČENI VONKAŠÍCH VPLYVOV č. 96/2015

GP	d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682
VYPRACOVAL	Bc. Rastislav Torňoš
STAVEBNÍK	Obec České Brezovo Obecný úrad České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo
AKCIA	na parcelách KN-C 952/2, 913/1 Dom smútku České Brezovo ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA NN
OBSAH	SITUÁCIA

d.sign s.r.o.	
IČO 46683672 DIČ 2023613724	
STUPEŇ	DÚR a DSP
DÁTUM	11 - 2015
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	
ČÍSLO VÝKRESU	01